

安徽艺术学院音乐南楼消防整改项目更正公告

一、项目基本情况

项目编号：AHUA-CS-2025042/GDXG-2025CG017401

项目名称：安徽艺术学院音乐南楼消防整改项目

首次公告日期：2025 年 07 月 23 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☐采购文件 ☐采购结果

更正内容：无

更正日期：2025 年 07 月 31 日

三、其他补充事宜

1. 关于本次招标清单中，报警设备有上海松江及北京利达两个品牌，报警设备不同品牌之间不兼容，请问是否现场为两种不同品牌的主机的疑问。

答：品牌为北京利达华信电子股份有限公司产品，水流指示器和信号蝶阀输入模块型号为：4400ED-1，具体以现场踏勘实际情况为准。

2. 清单特征中现场消防水炮不通电，请问：（1）是现场手动装置、电磁阀的原因？（2）是水炮本体的原因？（3）信号线、电源线、视频线等线路都有问题？

答：具体以现场踏勘实际情况为准。

3. 关于清单中风机维修，是风机本体维修还是风机控制柜维修的疑问。

答：包含风机本体和控制柜维修，保证风机能正常工作，具体以现场踏勘实际情况为准。

4. 关于本次改造项目图纸是否通过消防图审。

答：项目图纸已经通过图审。

此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请投标人（供应商）及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽艺术学院

地址：安徽省合肥市新站区淮海大道 1600 号

联系方式：0551-64400165

2. 采购代理机构信息

名称：安徽广电项目管理有限公司

地址：安徽省合肥市望江西路 766 号广电大厦 5 层

联系方式：0551-65614233

3. 项目联系方式

项目联系人：李渊

电话：0551-65622275