

第三章 采购需求

前注：

1. 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足询价通知书要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2. 下列采购需求中：如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

3. 下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	待成交供应商按招标文件要求完成所有的工作内容后一次性支付合同价款的100%。 注：在签订合同时，中标人书面明确表示无需预付款，即中标人无需提供预付款担保，按皖财购〔2023〕615号规定，采购人可不再支付预付款。
2	供货及安装地点	太和县境内
3	供货及安装期限	合同生效后 <u>20</u> 天
4	免费质保期	验收合格之日起 3 年

二、货物需求

序号	货物名称	技术参数及要求	单位	数量	备注
1	抗溶性水成膜泡沫灭火剂 (6%AFFF/AR) ▲	<p>1、基本参数</p> <p>可以在各种低倍数泡沫产生设备中发泡,抗溶型,扑救油类火灾和乙醇汽油火灾:可以与干粉灭火剂联用灭火,可采用“液下喷射”的方式扑救大型油类贮罐火灾。</p> <p>符合 GB15308-2006《泡沫灭火剂》国家标准</p> <p>凝固点: $\leq -15^{\circ}\text{C}$</p> <p>发泡倍数 ≥ 6.0;</p> <p>表面张力 $\leq 18\text{mN/m}$。</p> <p>界面张力 $\leq 2.5\text{mN/m}$。</p> <p>(1)PH 值:6.0~9.5</p> <p>(2)腐蚀率:Q235A 钢片 $\leq 5\text{mg}/(\text{d} \cdot \text{dm}^2)$.3A21 铝片 $\leq 5\text{mg}/(\text{d} \cdot \text{dm}^2)$</p> <p>(3)25%析液时间 $\geq 10\text{min}$</p> <p>(4)有效期:所供泡沫灭火剂有效期二年</p> <p>(5)产品包装:符合应急管理部消防救援局泡沫灭火剂包装标识外观统型要求,根据采购人需求,提供规格为 25kg/桶、50kg/桶、200kg/桶(配备高密度聚乙烯/聚丙烯泡沫液桶叉车托盘)。</p> <p>2、所投产品具有第三方有权检测机构出具的检测报告(投标文件中提供检测报告扫描件),提供所投产品的消防产品认证证书。</p> <p>★3、本产品为 6%抗溶性水成膜泡沫灭火剂(AFFF/AR),不含 PFOS 类物质,符合国家标准《泡沫灭火剂》GB15308-2006 要求。</p>	吨	25	
2	A类泡沫灭火剂 (MJABP)	<p>1、MJABPA 类泡沫灭火剂是一种高效灭火剂。技术性能符合 GB27897-2001《A 类泡沫灭火剂》,CNCA-C18-03: 2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》,CCCF-MHSB-05《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 灭火剂产品》相关规定。</p> <p>2、产品不受冻结和融化影响,适用于淡水。</p> <p>3、凝固点, $^{\circ}\text{C}$: $\leq -15^{\circ}\text{C}$</p> <p>4、腐蚀率 Q235A 钢片: $\leq 5 \text{ mg}/(\text{d} \cdot \text{dm}^2)$; , 3A21 铝片: $\leq 5 \text{ mg}/(\text{d} \cdot \text{dm}^2)$;</p> <p>5、表面张力 mN/m: ≤ 30</p> <p>6、润湿度,混合比为 1%时: $\leq 6\text{s}$</p> <p>7、隔热防护性能: 25%析液时间 $\geq 20.0\text{min}$,且发泡倍数 $\geq 22\text{min}$</p> <p>9、灭 A 类火性能: 灭火时间: $\leq 90\text{s}$,停止施加泡沫 10min 内无可见火焰</p> <p>8、根据 A 类火灾场所火源特点,可用于 0.1~1%比例配比的泡沫环保、无毒,能够充分发挥泡沫灭火效能。</p> <p>10、灭非水溶性液体火性能: 灭火时间: $\leq 3\text{min}$,抗烧时间: $\geq 22\text{min}$</p>	吨	5	

		<p>11、所投产品具有第三方有权检测机构出具的检测报告(投标文件中提供检测报告复印件),提供所投产品的消防产品认证证书。</p> <p>12、产品包装:符合应急管理部消防救援局泡沫灭火剂包装标识外观统型要求,根据采购人需求,提供规格为 25kg/桶、50kg/桶或200kg/桶(配备高密度聚乙烯/聚丙烯泡沫液桶叉车托盘)</p> <p>★12、所投 A 类泡沫灭火剂(MJABP)符合 GB27897-2011《A 类泡沫灭火剂》国家标准。</p> <p>★13、适用于扑救 A类火灾、非水溶性液体燃料火灾及隔热防护的A 类泡沫灭火剂。</p>			
3	防爆全景移动照明灯参数	<p>★ 1、符合 GB26755-2011(消防移动式照明装置)要求。</p> <p>★2、电池容量≥22Ah, 电池额定电压≥22V。</p> <p>3、灯具采用三灯头 LED 光源,可实现单向照明或环照照明。</p> <p>★4.防护等级: ≥IP66.</p> <p>★5、最大升起高度: ≥4000mm。</p> <p>6、灯具具备红蓝警示灯。</p> <p>★7、光源功率≥180W, 10 米中心照度(单向): 强光≥600LX; 5 米处中心照度(单向): 强光≥2600lx; 1 米中心照度(单向): 强光≥55000lx。</p> <p>8、内置电池工作时间: 强光: ≥6h; 工作光: ≥10h; 弱光: ≥13h。</p> <p>★9、重量≤14.5kg。</p> <p>10、便携功能: 可手提。</p> <p>11.提供防爆合格证和防爆检验报告。</p> <p>注:标注★的为重要技术参数,投标文件中需提供第三方具有检验资质的检验机构出具的检验报告,检测报告能够在官网查询到,投标文件中需体现查询截图。</p>	台	2	
4	防爆电筒灯	<p>1、光源采用 3W LED 光源,功率≥3W,平均使用寿命长达 100000 小时。</p> <p>★2、充满电连续放电时间: 强光≥4h/工作光≥8h,强光平均照度: 强光(LX): ≥1000、弱光(LX): ≥600(需在检验报告中体现)</p> <p>3、充电口采用 type-C 充电接口,方便快捷。</p> <p>4、电源类型: 高性能锂电池组。</p> <p>5、灯具或充电器具有充、放电保护功能。</p> <p>6、尾部开关具有红色信号指示功能。</p> <p>7、灯具应具有充电显示等功能。灯具应有电量检测功能、具备电量显示,可直观掌握灯具电量状态。</p> <p>8、重量: ≤0.1kg。(需在检验报告中体现)</p>	具	70	

	<p>★9、灯具的外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中防护等级≥IP66(需在检测报告中体现)。</p> <p>10、防爆等级≥Ex ib II CT4 Gb ，适用于各种易燃易爆场所安全工作。</p> <p>11、具备不同类型的头盔支架可供选配，确保主流头盔的配对使用。（需在检验报告中体现）</p> <p>12、提供防爆合格证和防爆检验报告。</p> <p>标注★的为重要技术参数，投标文件中需提供第三方具有检验资质的检验机构出具的检验报告，检测报告能够在官网查询到，投标文件中需体现查询截图。</p>			
--	---	--	--	--