

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 谭黎	
	职称: 处长	
	工作单位: 安徽建筑大学	
项目信息	项目名称: 合肥师范学院 2025 年滨湖校区二期食堂燃气管道工程	
	供应商名称: 巢湖市安燃燃气有限公司	
专业人员论证意见	燃气管属于特殊供应服务, 当前有用气需求均是使用建筑物所在地燃气公司提供有关服务, 以便于后期燃气公司提供更及时服务, 确保用气安全.	
专业人员签字	谭黎	日期 2025 年 3 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李峰	
	职称: 副处长	
	工作单位: 安徽医科大学	
项目信息	项目名称: 合肥师范学院 2025 年滨湖校区二期食堂燃气管道工程	
	供应商名称: 巢湖市安燃燃气有限公司	
专业人员论证意见	1. 在条件可能的情况下, 为确保更安全可对进校燃气管道和调压柜进行调整, 2. 入户只做主管道, 同时对户燃气的泄爆设计进行细化. 3. 可以进行单一来源采购.	
专业人员签字	李峰	日期 2025 年 3 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	冯毅
	职称:	副教授
	工作单位:	安徽水利电力职业技术学院
项目信息	项目名称:	合肥师范学院 2025 年滨湖校区二期食堂燃气管道工程
	供应商名称:	巢湖市安燃燃气有限公司
专业人员论证意见	1. 建议采用单一来源采购, 提供特许经营证明, 经市政府授权; 2. 主管道建议增加燃气泄漏报警; 3. 考虑三、四层预留燃气用气。	
专业人员签字	冯毅	日期 25 年 3 月 13 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。