

佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修 （第二包）（二次） 竞争性磋商文件

项目名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）
（二次）

项目编号：FS34000120265972号003

采 购 人：安徽省佛子岭水库管理处

采购代理机构：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

2026年08月



目 录

第一章 磋商邀请 1

第二章 供应商须知 4

第三章 采购需求 21

第四章 评审方法和标准 41

第五章 政府采购合同 51

第六章 响应文件格式 63

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本 102

第一章 磋商邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：FS34000120265972 号 003
2. 项目名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）
3. 预算金额：40.00 万元
4. 最高限价：40.00 万元
5. 采购需求：本包别主要内容为安徽省响洪甸水库管理处档案管理提升（二期）、档案室设备采购及安装、档案室综合布线及集成实施等。详见采购文件第三章 采购需求。
6. 合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天内完成全部工作。
7. 本项目**不接受**联合体磋商。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
 - 2.1 中小企业政策
 - 2.1.1 ☐ 本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
 - 2.1.2 ☒ 本项目专门面向中小企业单位采购，供应商所提供的服务为中小企业、监狱企业或残疾人福利性单位承建。
 - 2.1.3 ☐ 本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行： / 。
 - 2.2 其他落实政府采购政策的资格要求： / 。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2026 年 08 月 04 日至 2026 年 08 月 17 日上午 10:00, 每天上午 00:00 至 12:00, 下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：安徽政府采购云平台“徽采云”电子交易系统

方式：申请人须登录安徽政府采购云平台“徽采云”电子交易系统查阅采购文件。首次登录须持有电子服务系统兼容的数字证书或徽采云账号，详情参见安徽政府采购云平台“徽采云”电子交易系统：供应商注册与配置及电子交易系统操作—供应商（<https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/detail?siteCode=anhui&manualId=2575&topicId=13853>）。

四、响应文件提交

截止时间：2026 年 08 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：安徽政府采购云平台“徽采云”电子交易系统

五、开启

时间：2026 年 08 月 17 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：安徽政府采购云平台“徽采云”电子交易系统

六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 项目采用全流程电子化采购方式，相关操作说明如下：供应商登录“徽采云”电子交易系统（<https://login.anhui.zcygov.cn/user-login/#/login>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。登录须持有电子交易系统兼容的数字证书，详情参见“安徽省政府采购网—徽采学院—电子交易系统学习专题—供应商—操作手册”。

2. 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

3. 本次采购公告同时在安徽省政府采购网上发布。

4. 潜在供应商应合理安排采购文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成招标文件获取，责任自负。采购文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间（09:00-17:30，节假日休息）拨打技术支持热线（非项目咨询）：95763。项目咨询请拨打代理机构项目联系人电话：0551-65707998。

5. 按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，本项目为专门面向中小企业采购项目。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽省佛子岭水库管理处

地 址：六安市霍山县佛子岭镇佛子岭水库管理处

联系人：陆工

联系方式：0564-3903037

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司

地 址：安徽省合肥市滨湖新区云谷路 2588 号淮河科研中心 13 楼

联系人：徐工

联系方式：0551-65707998

3. 政府采购监督管理部门信息

名 称：安徽省财政厅

地 址：合肥市阜南西路 238 号

联系方式：0551-68150309

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
5.2	现场考察或标前答疑会	☒ 不组织或不召开 ☐ 统一组织 时间：____年__月__日__时__分 地点：_____ 联系人及联系电话：_____ 注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察或采购人统一召开的标前答疑会，视同放弃现场考察或标前答疑会，由此引起的一切责任由供应商自行承担。
6.1	网上询问截止时间	2026 年 08 月 11 日 17 时 00 分
7.1	包别划分	☐ 不分包 ☒ 分为 2 个包 各供应商均可参加本采购项目包别中的 2 个包磋商活动，但最多允许成交一个包，评审顺序：第一包→第二包，某一供应商在排序在前的包别被确定为成交供应商的，该供应商在之后的包别不再参与评审，响应文件按无效响应处理。
10.1	磋商保证金	不收取
11.1	磋商有效期	90 日历日
12.3	响应文件解密时间	响应文件提交截止时间后 60 分钟内
14.3	评审方法	综合评分法
14.3.4	异常低价审查	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1. 报价 < 全部通过初审供应商响应报价平均值 × 65%； 2. 报价 < 通过初审的次低报价供应商响应报价 × 65%； 3. 报价 < 采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价） × 65%；

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		4. 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 评审委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。
17.4	最后报价扣除（本项目不适用）	（1）小型和微型企业价格扣除：<u> / </u>。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除：<u> / </u>。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：<u> / </u>。
17.5	本国产品价格扣除	（1）项目或者采购包中采购内容为单一产品的，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格扣除 <u>20%</u>。 （2）项目或者采购包中含有多种产品的，符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例 $\geq 80\%$，所有产品价格扣除 <u>20%</u>。
19.1	确定成交候选供应商和成交供应商	磋商小组推荐成交候选供应商的数量：3 家以上
		注：法律法规另有规定的，从其规定 确定成交供应商： ☒ 采购人委托磋商小组确定 ☐ 采购人确定
22.2	随成交结果公告同时公告的内容	（1）中小企业声明函； （2）残疾人福利性单位声明函；（如有） （3）中标（成交）供应商的评审总得分； （4）符合本国产品标准的声明函。（如有）

条款号	条款名称	内容、说明与要求
23.1	成交通知书发出的形式	☐ 书面 ☒ 数据电文
24.1	告知磋商结果的形式	☒ 供应商自行登录电子交易系统查看 ☐ 磋商现场告知
25.1	履约保证金	(1) 金额：合同价的 2.5% (2) 支付方式： ☒转账/电汇 ☒支票 ☒汇票 ☒本票 ☒保函 ☒保证保险 ①以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 ②以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为项目法人单位。 (3) 收取单位：项目法人单位 (4) 缴纳时间：合同签订前 (5) 退还时间：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后项目法人单位应将履约保证金款项退还给供应商或者解除履约担保，非供应商自身原因，逾期退还履约保证金的，除退还本金外，项目法人单位还应对超期占用资金按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，项目法人单位有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响项目法人单位要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。 注意事项： (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为本包别的项目法人单位。
26.1	代理费用	(1) 收费对象：☐采购人 ☒成交供应商 (2) 收取方式：转账/电汇

条款号	条款名称	内容、说明与要求								
		(3) 收费标准：以每包（标段）成交价为计算基数，按下列服务招标标准的 90%收取，每包 (标段) 不足 3000 元的按照 3000 元最低标准收取，由成交供应商支付： <table><tr><td>成交金额 (万元)</td><td>货物招标</td><td>服务招标</td><td>工程招标</td></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr></table> 注：成交服务费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务成交金额为 6000 万元，计算成交服务费如下： 100 万元×1.5%=1.5 万元 （500—100）万元×0.8%=3.2 万元 （1000—500）万元×0.45%=2.25 万元 （5000—1000）万元×0.25%=10 万元 （6000—5000）万元×0.1%=1 万元 合计收费=（1.5+3.2+2.25+10+1）×90%=16.155（万元） 收取单位：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 注：此项费用包含在报价中，不单独列项。	成交金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
成交金额 (万元)	货物招标	服务招标	工程招标							
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%							
27.1	签订合同和合同公告时间	(1) 采购人（项目法人）与成交供应商应当自发出成交通知书之日起 7 个工作日内签订合同，采购合同签订之日起 2 个工作日内完成政府采购合同公开。 (2) 采购人（项目法人）与成交供应商不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人（项目法人）应当自合同变更之日起 2 个工作日内在安徽省政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。								
29.3	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址	递交方式（任选其一）： (1) 书面形式递交 (2) 通过电子交易系统递交 接收部门：安徽安兆工程技术咨询服务有限公司 联系电话：0551-65707998								

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		通讯地址：合肥市滨湖新区云谷路 2588 号淮河科研中心 13 楼
30.1	其他内容	1. 解释权 （1）构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商及响应文件提交阶段的规定，按竞争性磋商公告、磋商邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 2. “政采贷”融资指引：有融资需求的供应商在取得政府采购中标或成交通知书后，可访问安徽省政府采购网“政采贷”栏目，查看和联系第三方平台或者金融机构，商洽融资事项，确定融资意向。供应商签署政府采购中标（成交）合同后，登录“徽采云”金融服务模块，选择意向产品进行申请，并填写相关信息，“徽采云”金融服务模块将中标人融资申请信息推送第三方平台、意向金融机构。 3. 电子保函指引：成交供应商可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目，申请办理电子保函（包括：履约保函、预付款保函）。
30.2	特别提醒	供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通磋商、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。

条款号	条款名称	内容、说明与要求
30.3	重要提示	（1）成交供应商应在规定期限内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人（项目法人）签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （3）合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行合同义务等情况，采购人（项目法人）有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒； （4）成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消其成交资格，并做好项目后续工作； （5）成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。
30.4	社保证明材料 （如有）	本项目磋商文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经磋商小组确认。 （4）参与磋商的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经磋商小组认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提

条款号	条款名称	内容、说明与要求
		供身份证明材料即可。
30.5	说明 1	根据《安徽省水利厅关于加强省级水利工程运行维护项目统一采购管理的有关意见（试行）》的通知和相关要求，由安徽省佛子岭水库管理处牵头统一采购，供应商与各项目法人分别签订合同，各项目法人负责价款结算、组织验收和采购档案管理。 安徽省佛子岭水库管理处同各项目法人加强沟通协调，做好汇总采购需求、公开统一采购意向、申报统一采购计划等工作。 本项目涉及的项目法人分别为： 安徽省佛子岭水库管理处、安徽省响洪甸水库管理处。 本包别项目法人为：安徽省响洪甸水库管理处。

二、供应商须知正文

1. 采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。

1.3 政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。

1.4 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商及其所投货物须满足以下条件：

1.4.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.4.2 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.4.3 若采购需求中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若采购需求中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5 若竞争性磋商公告中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

1.5.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。联合体参加磋商的，磋商文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

1.5.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.5.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.5.4 联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合协议作为响应文件的一部分提交。

1.5.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合协议合同总金额的比例。

1.5.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.5.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为**响应无效**。

1.5.8 对联合体参加磋商的其他资格要求见申请人的资格要求。

2. 资金落实情况

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

3. 磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

5. 磋商文件构成

5.1 磋商文件包括下列内容：

第一章 磋商邀请

第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审方法和标准

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

5.2 现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

5.3 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

6. 磋商文件的澄清与修改

6.1 供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的网上询问截止时间前以网上提问形式（电子交易系统）提交给采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在答复供应商提出的询问时对磋商文件进行澄清与修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网及以发布更正公告的方式澄清或者修改磋商文件，更正公告的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.3 任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.4 对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件

（含更正公告的内容）。

7. 磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

7.1 项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

7.2 供应商应当对所投分包磋商文件中“采购需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应所投包别中的部分内容，其所投包别的响应将被认定为**响应无效**。

7.3 无论磋商文件中是否要求，供应商所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

7.4 供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

7.5 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8. 响应文件构成

8.1 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见本项目响应文件格式的相关内容。

8.2 供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定，该证明文件是响应文件的一部分。证明文件形式可以是文字资料、图纸和数据等。

8.3 为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

9. 报价

9.1 供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。除磋商文件另有规定外，所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

9.2 除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.3 报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

9.4 采购人不接受具有附加条件的报价。

10. 磋商保证金

10.1 本项目不收取磋商保证金。

11. 磋商有效期

11.1 磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应
商须知前附表。

11.2 在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为**响应无效**。

11.3 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 响应文件的提交、修改与撤回

12.1 供应商应当在第一章竞争性磋商公告规定的响应文件提交截止时间前，将加密的响应文件在电子交易系统上传。

12.2 供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交（以接收到电子签收凭证为准），并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。未按规定加密或响应文件提交截止时间后送达的响应文件，电子交易系统应当拒收。

12.3 供应商应在供应商须知前附表规定的解密时间前对其响应文件进行解密。未在规定时间内进行解密的，**响应无效**。

12.4 在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

13. 磋商小组

13.1 本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由 3 人以上（含）单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

13.2 磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

13.3 磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

14. 响应文件的评审与磋商

14.1 采购人和采购代理机构将在竞争性磋商公告规定的时间和地点组织磋商。

14.2 竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

14.3 磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

14.3.1 **初审**。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被认定为**响应无效**。

以联合体形式参加磋商的，联合体成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为**响应无效**。

以上信用查询记录，采购人或采购代理机构将下载查询结果页面后与其他采购文件一并保存。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本采购文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。

14.3.2 **磋商**。初审合格后，磋商小组将按网上加密电子响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

14.3.3 **报价**。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

14.3.4 **异常低价响应审查**。根据《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），磋商小组进行异常低价响应审查。

14.3.5 **综合评分**。磋商小组只对通过初审、异常低价响应审查，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

14.4 相关说明。

14.4.1 为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行网上答疑；

14.4.2 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

14.4.3 无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件，磋商小组可以视同其未提供。

14.4.4 磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

14.5 供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

15. 终止竞争性磋商

15.1 出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

- （1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）因重大变故，采购任务取消的；
- （4）政府采购法律法规规定的其他情形。

16. 响应文件的澄清、说明或更正

16.1 磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.2 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章（电子签章）。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可通过远程登录的方式接受网上询标，也可凭本人有效身份证明参加询标。因授权代表联系不上、没有及时登录系统等情形而无法接受磋商小组询标的，供应商自行承担相关风险。

17. 最后报价

17.1 磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进

行多轮报价。

17.2 在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

17.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

17.4 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

17.5 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

磋商小组应当对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作

出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

17.6 同时符合 17.4 和 17.5 的价格评审优惠时，评审价为响应报价分别扣除促进中小企业发展政策的价格评审优惠和本国产品支持政策的价格评审优惠后的价格。

18. 成交候选供应商的推荐原则及标准

18.1 磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

19. 确定成交候选供应商和成交供应商

19.1 磋商小组根据综合评分的结果和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。按供应商须知前附表中规定，由磋商小组或采购人确定成交供应商。

20. 编写评审报告

20.1 评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

21. 保密要求

21.1 评审将在严格保密的情况下进行。

21.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

22. 成交结果公告

22.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在安徽省

政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布成交结果公告。

22.2 成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

23. 成交通知书

23.1 采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

23.3 成交通知书是合同的组成部分。

24. 告知磋商结果

24.1 在公告成交结果的同时，采购代理机构同时以供应商须知前附表规定的形式告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

24.2 采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

25. 履约保证金

25.1 成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

25.2 如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

26. 代理费用

26.1 本项目代理费用的收取按供应商须知前附表的规定执行。

27. 签订合同

27.1 采购人与成交供应商应当按照供应商须知前附表规定的时间内完成政府采购合同签订及合同公告。

27.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

27.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得

将合同分包给大型企业。

28. 廉洁自律规定

28.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

28.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

29. 质疑的提出与接收

29.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

29.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

29.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

注：上述条款中所要求的书面形式包含通过电子交易系统递交方式。

30. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

第三章 采购需求

前注：

- 1. 本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
- 2. 下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
 - （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
 - （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

一、采购需求前附表

序号	条款名称	内容、说明与要求
1	付款方式	（1）合同签订后，成交供应商须向项目法人单位提交金额为合同金额 50%的预付款保函或其他担保措施作为担保，项目法人单位将在相关担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内向成交供应商支付合同金额的 50% 作为预付款； （2）完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至结算审定价款的 100%。（扣回预付款） 备注： ①预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付）或其他担保措施； ②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556 号规定，项目法人单位可不再支付预付款；付款方式为：合同签订后，成交供应商完成全部工作内容并经

序号	条款名称	内容、说明与要求
		项目法人单位验收合格后支付至结算审定价款的 100%。 项目法人单位应当在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于 7 个工作日。
2	服务地点	安徽省境内（采购人指定地点）
3	服务期限	自合同签订之日起 60 日历天内完成全部工作。
4	服务质量	符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及主管部门审批要求中之较高者
5	本项目采购标的名称及所属行业	标的名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次） 所属行业：其他未列明行业

二、项目概况

本包别主要内容为安徽省响洪甸水库管理处档案管理提升（二期）、档案室设备采购及安装、档案室综合布线及集成实施等。具体内容为开展约 7.5 万页科技和文书档案的数字化加工服务，三个档案室双面带门固定架采购及安装；档案室设备采购安安装，档案室综合布线及集成实施。

三、技术服务要求

1. 档案整理要求

1.1 档案收集：成交供应商应依据档案类别、年度收集档案材料。

1.2 整理规范：按照《归档文件整理规则 DA/T22-2015》《安徽省归档电子文件移交与接收暂行办法》等要求，各门类档案整理归档到位。

1.3 页码编制：档案按件（卷）整理，将文件按照顺序排列，并逐页编制文件的页码，不得漏编、多编、错编。

1.4 档案裱糊：成交供应商须将小于 A4 大小的纸张裱糊在 A4 纸张上。

1.5 目录著录：按相关标准以及档案目录数据库录入的要求，对照档案实体逐条进行目录数据录入，对已完成电子目录录入的将进行核对，发现有缺少或不完整的电子目录进行补录和完善。

1.6 档案整理过程中，替换掉的卷内任何材料都要移交给采购人，不得自行处理。

2. 数字化加工要求

2.1 严格管理，明确责任，落实安全保密管理机制和质量管理机制，确保档案原件和数字化档案信息的安全，确保各环节工作符合《中华人民共和国纸质档案数字化技术

规范》的要求，建立完整、规范的工作记录。

2.1.1 档案及目录借调：办理纸质档案及目录借调手续，将档案及目录借出库进行数字化加工，确保准确无误，同时应做好交接记录。

2.1.2 档案扫描：采用 A3 平板扫描仪按档案编定的次序逐卷逐页扫描，可根据档案幅面大小，选定区域进行扫描。超过 A3 幅面的档案，可根据档案页面选择 A2 或 A0 扫描仪另行扫描，扫描完成后将扫描形成的电子档案按原档案顺序插入该卷电子档案的相应位置。

2.2 扫描质量要求：

2.2.1 每卷档案的扫描均按照页码顺序扫描，每份文件中，只扫描文件处理单或领导（职能部门）签署意见单、正文、附件等。

2.2.3 扫描时做到不缺页、不重页、图像内容完整。

2.2.4 遇有浮贴时，浮贴加原页扫 1 页，浮贴揭开之后原页扫 1 页，若有多张浮贴重叠，每张浮贴均需单独扫描。

2.2.5 档案扫描时不可折角、遮字，不得有非档案的杂物，如头发、纸屑等。

2.2.6 初始扫描时，应尽量将档案纸张放置端正，最大限度地减少因纠偏产生的图像失真问题。

2.2.7 图像清晰、不失真、完整、不影响图像的利用效果。

2.3 图像处理：应对扫描后的图像根据实际情况进行相应的逐页纠偏、去污、图像拼接、裁边处理和排列顺序调整操作，保证图像符合正常的阅读习惯。图像偏度不得大于 1 度，原件倾斜不用处理。图像拼接处信息要完整，不能缺少任何信息。

2.4 图像质检：按档案扫描的质量要求对扫描生成的图像文件逐页进行检查，发现漏扫的要及时补扫，并按原档案次序将图像插入原位，对不符合质量要求的图像，要重新扫描后进行替换。

2.5 数据备份：经验收合格的完整数据应及时进行备份。备份内容为 JPEG 格式的基础数据与 PDF 格式的合并数据。备份数据应进行检验并做好检验记录。备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

四、报价要求

本项目采用总价承包方式，报价应包含人工费（含差旅费）、材料费、机械费、管理费、税金、利润、服务期限内的风险费用、前期资料的收集等完成本次采购范围内工作所发生的全部费用。

五、其他要求

售后服务要求：质保服务要求：本项目质保服务自项目最终验收合格之日起开始计算，成交供应商单位须提供 1 年产品免费维保服务。

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
1	档案室 1	双面带门固定架	1. 立柱：采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 的优质冷轧钢板。立柱截面应具有多道加强筋结构，确保立柱抗弯强度。挂孔采用可上下调节结构，调节档距均匀合理，便于搁板灵活调整。立柱与底盘、顶板连接后整体结构稳定牢固。 2. 搁板：采用厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板，经折弯成型，自由端厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。搁板表面应具有足够加强筋结构，确保承重性能。单层静载 $\geq 80\text{KG}$ ，满负载 24 小时挠度 $\leq 2\text{mm}$ ，卸载后无永久变形。	55.09	m^3
2	档案室 2		3. 挂板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板冲压成型。具备加强筋结构。挂板与立柱、搁板连接可靠，搁板嵌入后定位准确，不晃动、不位移。 4. 挡棒：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板成型。具有防滑脱功能，可沿立柱垂直方向自由调整高度。 5. 侧板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 6. 顶板：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板。 7. 底盘：采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 冷轧钢板。承载能力强，不易变形。	34.8150	m^3
3	档案室 3		8. 组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由采购方指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理。	7.43	m^3

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
4	/	防磁柜	1. 双层冷轧钢板制作，单层柜体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 裸板制作，防静电喷塑处理后柜体厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 柜体内置 9 个大抽屉，每个抽屉内尺寸 $\geq 524*355*100\text{mm}$ （长宽高） 3. 规格(长*宽*高) $\geq 700*500*1800\text{mm}$ 。 4. 暗藏式门铰链设计，采用防撬结构，保证美观。 5. 双重防潮保障，防尘防静电。 6. 抽屉层数可根据需要进行调整，抽屉内配有钢制调整板，防止晃动或打乱。	1	台
5	环控设备	区域管控一体设备	1. 尺寸：15.6 寸； 2. 网络支持：支持有线、wifi； 3. 显示色彩：16.7M； 4. 亮度： $\geq 400\text{cd/m}^2$ ； 5. 分辨率：1920*1080； 6. 屏幕长宽比例：16:9； 7. 电源：AC220V 50Hz； 8. 环境温度： $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ 9. 安装方式：壁挂式安装； 10. 温度： $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ （工作） $-20\sim 55^{\circ}\text{C}$ （储运）； 11. 湿度：25%~85%无凝露（工作）20%~90%无凝露（储运）；	1	台

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			12. 用途：屏幕显示温湿度、空气质量数值，展示门禁、人员侵入、漏水状态；也可以通过显示终端控制一体机、空调、灯光、新风等智能设备； 13 具备实时显示功：能够实时显示温度、湿度以及空气质量相关参数，还可显示门禁、水浸、烟雾探测和人员侵入状态； 14. 具备控制功能： （1）可对一体机进行控制，包括除湿、加湿、关机、净化、消除报警、消毒等操作； （2）装置可对空调进行制冷制热关机等操作； （3）装置可对灯光进行开灯和关灯等操作；		
		档案室服务器	1. 1000W 大功率电源，可满载高端专业显卡、多硬盘扩展，供电冗余充足。 2. 处理器满足设备运行要求。 3. 内存：32GB DDR5 NECC。 4. 固态：512GB M.2 NVMe。 5. 机械硬盘：2TB SATA 7.2K 3.5 寸。	1	台
		智能环控一体化平台	1. 平台通过智慧化互联各种软硬件设备及其子系统，实现对档案库房设备数据的收、管、存、用，满足档案库房“十防”要求，实现档案库房管理的自动化、一体化、智慧化。主要子系统及功能包括：环境数据采集系统、恒温恒湿净化控制系统、安全防盗系统、漏水监测系统、智能门	1	套

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			禁系统、视频监控系统、三维可视数据展示系统等，根据库房设备情况定制对应模块展示。 2. 系统采用 B/S 架构系统可分为前端展示平台及后台管理平台。 3. 管理平台可自定义档案库房及根据库房进行各类设设备的管理。（须提供操作手册）		
		数据转换一体设备	1. 额定电压(Un) 220VAC（85~305VAC），搭配国标品字头电源接口； 2. 额定频率(Fn) 50Hz/60Hz； 3. 整机静态功耗：≤1.5W； 4. 整机最大功耗：≤50W； 5. 输入信号：数字信号输入（4 路，可外接门禁等开关量信号，低有效），4~20mA 模拟信号 2 路）； 6. 输出信号：数字信号输出（2 路，低有效），4~20mA 模拟信号（1 路）； 7. 开关量：2 个（10A 250VAC/30VDC，可外接声光报警器或电磁阀、风机等设备）； 8. 工作方式：连续采集监控； 9. 响应时间：采集响应：≤5S，控制响应：≤2S； 10. 防盗功能：支持一键设防； 11. 状态指示：正常状态指示灯、故障指示灯和报警指示灯； 12. 本地显示屏：标配 10 寸电阻触摸屏，同时支持扩展 5V UART 屏。	3	台

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
		机柜	1. 产品尺寸：1200mm 高 600mm 宽 600mm 深（HWD） 2. 产品材质：SPCC 优质冷轧钢板、镀锌立梁 3. 表面处理：方孔条覆铝锌板；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 4. 门及门锁：前钢化玻璃门，后网门，可快速拆卸侧门。配备高级弹力锁 5. 产品厚度：立柱 1.5mm 其他 0.6mm 6. 产品容量：22U 7. 防护等级：IP20 8. 产品承重：静载不低于 300KG	1	台
		壁挂式机柜	1. 尺寸 12U，500mm 宽×450mm 深×700mm 高； 2. 立柱间距 485mm； 3. 立柱厚度 1.5mm； 4. 柜门厚度 1.0mm； 5. 侧板厚度 1.0mm； 6. 最大承重：不低于 50KG； 7. 主体材质 SPCC 冷轧钢材，表面经脱脂与静电喷塑处理；	2	台
		PDU	1. 额定电压：250V 2. 额定电流：10A 3. 额定功率：2500W	4	根

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			4. 孔位配置：8 个 10A 组合孔 5. 认证要求：CCC（中国强制性产品认证）		
		理线架	1. 适用于 19 英寸机架式标准机柜 2. 材质：冷轧钢板 3. 规格：24 口	6	根
		交换机	1. 16 个 10/100/1000Mbps 电口，2 个 SFP 光口； 2. 整机 POE 最大输出功率 240W； 3. 支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关； 4. 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 APP/MAC 管理；	3	台
6	恒湿设备	智能数显温湿度采集器	1. 供电电源：10~30V DC； 2. 湿度测量范围：0~100%RH； 3. 温度测量范围：-40℃~80℃； 4. 湿度精度：±3%RH（默认）； 5. 温度精度：±0.5℃（默认）； 6. 存储环境：-40℃~80℃； 7. 输出信号：RS485（Modbus-RTU）协议。	3	只
		恒湿一体机	1. 主控系统：具备≥7 寸中文触控显示屏；微电脑智能控制；手动/智能	3	台

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			模式切换；高、中、低档风量调节；温度、湿度空气质量参数监测；除湿、加湿、消毒、净化、摆风、自动加水/排水/水箱水位、工作状态监测；控制参数自由设定，24 小时定时开关机；室内环境低温/高温异常报警保护、故障自动巡检并报警； 2. 温度检测范围：0~50℃，测量精度：<±0.3℃，测量分辨率：0.1℃； 3. 湿度检测范围：1~99%rh，测量精度：<±3%RH，测量分辨率：0.1%RH； 4. 加湿量 (Kg/24h)：96-144；复合材料湿膜，无饱和结露现象、无毒无味、清洁空气； 5. 除湿量 (Kg/24h)：80-90 ；压缩机；自动除霜；低温/高温报警； 6. 净化消毒：初效过滤/湿膜过滤/纳米光氢离子/负离子； 7. 风量（m³/h）：1200-1800 (空调器用电容运转异步电机、双轴金属离心风轮)； 8. 适用空间（m²）：90-120 m²； 9. 水箱容量（L）：45L (双层水箱，内胆为 304 不锈钢，不锈钢材质厚度≥1.2mm)； 10. 给排水：水箱排水/管道自动排水；人工加水/外置给水管路自动加水； 11. 通讯方式：RS-485/无线数据传输； 12. 工作方式：单机自动工作/联机集中控制； 13. 噪音（db）：≤60；		

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			14. 电源（V/Hz）：220/50； 15. 输入功率（w）：440/1060； 16. 工作模式：具有手动/智能工作模式，智能工作模式下，自动开启/关闭各个功能项工作，手动工作模式下，可人工开启/关闭各个功能项工作。 17. 除湿功能：应能正常除湿工作，具有压缩机启动延时保护功能，蒸发器工作温度实时显示，自动除霜、高温报警功能。 18. 加湿功能：应能正常加湿工作，水箱水位状态监测功能，水箱缺水报警及自动加水功能。 19. 消毒功能：应能正常空气消毒工作，可根据设定工作时间或空气质量参数自动开启/关闭消毒功能。 20. 净化功能：应能正常空气净化工作，可根据设定工作时间或空气质量参数自动开启/关闭空气净化功能。		
7	空气质量设备	多功能空气质量采集器	1. 直流供电（默认） DC 10-30V 2. 最大功耗 0.5W（24V DC 供电） 3. 检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC 值以及 CO2 值 4. 工作环境：温度-10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝 5. 信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议） 6. 支持标准 modbus 协议，通过软件可实时或者手动获取 PM2.5、PM10、温度、湿度、TVOC、二氧化碳的值。	5	只

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
8	漏水控制设备	漏水报警控制器	1. 供电电压：DC9～30V； 2. 工作环境：-20～50℃；5～95%RH（无冷凝）； 3. 准确度：100%； 4. 报警输入电阻：≤200KΩ； 5. 输出形式：RS485+继电器（常开、常闭）； 6. 兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用； 7. 检测距离：200 米； 8. 网络配置：RS-485 双线网络； 9. 通讯协议：MODBUS RTU 10. 当水浸开入接点导通后，后台软件状态显示为：警告。 11. 当水浸开入接点开路时，后台软件状态显示为：正常。 12 软件可选择实时或者自动查询更新状态。 13. 功率消耗检验：电源回路，功率消耗不大于 0.5W； 14. 含 3M 水浸线。	6	只
9	温度控制系统	温度控制系统 (105m³)	1. 控制范围：105m³； 2. 保持档案室恒温恒湿。	1	/
		温度控制系统	1. 控制范围：165m³； 2. 保持档案室恒温恒湿。	1	/

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
		(165m³)			
10	防火设备	点型光电感烟火灾探测器	1. 供电电源：10~30V DC 2. 静态功耗：0.12W 3. 报警功耗：0.7W 4. 报警声响：≥80dB 5. 信号输出：RS485 6. 通信协议：Modbus-RTU 7. 工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露： 8. 基本性能：当探测器采集到超过阈值浓度的烟雾后，能够触发报警音和上报后台软件。	5	个
11	/	供电模块	1. 输入电压：190-240V AC @ 50-60Hz； 2. 输出电压：12V DC； 3. 输出电流：30Amp(单路 3.75A)； 4. 输出分路：16 分路； 5. 过流保护电流：35A±5%； 6. 纹波：≤120mV； 7. 效率：≥85%。	3	台
12	报警提示	短信模块	RS232 DB9 母口，电源线接口，吸盘天线；MBiot 模块，内置物联网卡。支持文字短信及语音短信。含十年数据信息费。	1	个

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
		声光报警器	1. 声光报警器采用全隔离，报警器内输入电源，电压检测，信号输出三部分完全隔离。通过 485 通信方式，采用标准 modbus 协议与区域智能控制器、管理软件进行数据通信； 2. 额定电压：DC12V/24V/AC220 可选 3. 额定电流：300mA 4. 闪动频次：150 次/分钟 5. 声压分贝：110+3db/m 6. 基本性能：声光报警器接通电源时，即开始报警。报警内容有红色灯光闪烁，伴有警笛声报警。其中警笛声音大小可调，灯光亮度恒定。	3	个
13	防虫鼠	智能驱鼠器	1. 超声波发生器：4 路 2. 输出频率：20-60KHz； 3. 覆盖范围：50-100 m²； 4. 输出波形：正弦波； 5. 额定功率：20W； 6. 供电范围：220V/50HZ； 7. 配备≥5.0 寸全彩工业电容触摸屏，实时显示驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平； 8. 支持自动、定时两种工作模式，可手动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等；	3	个

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			9. 具备丰富的外部通信接口与协议支持能力，可选择 LORA、TCP、RS485 等多种通信协议； 10. 配备 4 只高强度超声波发生器，单只发生器声压级不低于 90dB，支持 20KHz-60KHz 频段，实现 360° 无死角发射驱鼠声波； 11. 工作温度-20~80℃，工作湿度 0%~99%RH。		
		驱虫药	1. 档案馆专用驱虫药，杀虫、防虫、防毒、抗菌、驱避。对档案纸张、字迹无影响； 2. 规格：一箱 6 瓶。	2	箱
14	档案加工设备	双面彩色高速双平台扫描仪	基础规格： 1. 类型：馈纸式+平板式（A4 幅面） 2. 扫描元件：采用 CCD 或同等及以上级别的光学传感器 3. 光源：采用 LED 冷光源，具备多区域独立照明能力 4. 光学分辨率：不低于 600×600dpi 5. 色彩位数：24 位彩色/8 位灰度/1 位黑白 扫描速度（200/300dpi）： 1. 单面（ADF）：不低于 40ppm 2. 双面（ADF）：不低于 80ipm 3. 平板（200dpi）：不超过 2.0 秒/页 进纸与介质：	1	台

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			1. ADF 容量：≥80 页（80g/m ² ） 2. 介质尺寸：50.8×54mm~216×355.6mm（A8~Legal） 3. 长纸扫描：不低于 216×5588mm 4. 介质重量：27~413g/m ² 5. 支持：身份证/卡片（≤1.4mm 厚） 接口与系统： 1. 接口：USB2.0 及以上 2. 系统：Windows 7/8/8.1/10/11、Server 2008~2012 R2 及以上版本 3. 驱动：支持 TWAIN、ISIS 外观与功耗 1. 电源：AC 100 - 240V 2. 功耗：工作<39W / 休眠<1.8W / 待机≤0.35W 或满足通用标准		
		档案管理系统 服务器	1. 内存：16GB DDR5； 2. 硬盘：1TB SSD； 3. 存储档案电子化成果，查阅电子档案。	2	套
		照相机	1. 传感器：≥2400 万有效像素 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器； 2. 电子快门：不低于 15 张/秒（自动对焦/自动曝光追踪）； 3. 机械快门：不低于 7 张/秒（自动对焦/自动曝光追踪）； 4. 感光度范围：ISO 100-32000；	1	台

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			5. 快门速度：机械快门不低于 1/4000 秒至 30 秒，电子快门不低于 1/8000 秒至 30 秒； 6. 支持全高清 120p 慢动作视频录制； 7. 支持 HLG 或 HDR PQ 等 HDR 视频录制标准； 8. 取景器：≥230 万点 OLED 电子取景器，刷新率≥60fps； 9. 显示屏：3.0 英寸及以上触摸液晶屏； 10. 防抖：支持机身数码防抖和镜头光学防抖协同； 11. 存储介质：支持 SD 卡槽存储； 12. 接口：USB Type-C（支持充电、数据传输）、HDMI 接口、3.5mm 麦克风接口； 13. 无线功能：支持 Wi-Fi、蓝牙；		
		碎纸机	1. 保密等级：达到德标五级保密标准； 2. 可带钉碎纸。	3	台
15	耗材	打印机墨盒	打印机墨盒	5	组
16	实施	实施服务	1. 管线与桥架： 1.1JDG 电线管（强弱电）：规格 Φ 20，壁厚≥1.2mm。含直接头、底盒等全套配件。 1.2 镀锌电缆桥架（强弱电）：规格 100mm(宽) × 50mm(高)。含配套的弯头、下翻弯、接地线、盖板、连接片等全套配件。	1	项

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
			2. 线缆类： 2.1 信号线：国标 RVVP-2×1.0（铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆）。 2.2 传感器电源线：国标 RVV-2×1.0（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）。 2.3 插座电缆：国标 WDZB-BYJ-2.5（低烟无卤阻燃 B 级交联聚烯烃绝缘电线）。 2.4 档案室主电缆：WDZB-YJY（铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 B 级聚烯烃护套电力电缆），根据设计负载确定。 2.5 六类网络线：HSYV-6 4×2×0.57（六类 4 对非屏蔽室内线缆），线规 23AWG。 3. 管理标识： 3.1 警示胶带：不干胶反光警示胶带，宽度≥15cm，长度≥50 米/卷，黄、绿、红三色。 4. 安装辅材： 4.1 综合布线辅材包：包含以下项目： 扎带、绝缘胶带、毛塞、自攻螺丝、桥架离墙码、铜鼻子、电缆五指套、冷缩管等		
17	/	数字化扫描	完成文书档案的扫描前处理、档案扫描、图像处理、图像格式转换等	5500	页

序号	项目类别	类别名称	技术参数要求	预估数量	单位
18	/	条目著录	按件录入档案条目并形成可挂接电子条目	6550	条
19	/	数字化扫描	科技档案的扫描前处理、档案扫描、图像处理、图像格式转换等(包括大图扫描折算成 A4 计算)	70000	页
20	/	条目著录	卷内按件录入档案条目并形成可挂接电子条目	10000	条
21	/	整理	对历史科技档案进行分类、鉴定、整理、页码编写、打印目录、装订装盒和盒脊制作	3000	件
22	/	条目著录	卷内按件录入档案条目并形成可挂接电子条目	3000	条
23	/	文书	2cm-4cm 规格	300	个

说明：上述参数及清单为本次采购的基础要求。供应商可在不突破本项目最高限价及不降低需求标准的前提下，自主提出优于上述标准的解决方案或配置升级方案。

注：设备需求说明

需求内容类别	投标要求
技术参数要求	必须全部满足或正偏离，供应商在响应文件中提供承诺（格式自拟）并填写技术响应表。 成交供应商在设备供货前根据项目法人单位提供满足“设备需求及技术要求”规定的且能证明响应文件中技术参数响应情况的证明材料，证明材料包括但不限于产品技术白皮书、产品技术说明书、产品彩页（产品功能截图）、厂家（制造商）官网截图、第三方机构出具的带有 CMA 标识的检测报告，提供其中之一即可，送至项目法人单位进行核验。

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内货物的，均应通过国家强制性货物认证并取得认证证书（由供应商签订合同前向项目法人单位提供）。
2. 核验不通过或在供货前未按要求提供视为违约，采购人（项目法人单位）有权解除合同，成交供应商自行承担为本项目投入所有成本。

第四章 评审方法和标准

一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法

2.1 初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

初审表如下：

初审表			
序号	审查指标	审查标准	格式要求
1	营业执照等证明文件	（1）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的营业执照； （2）供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； （3）供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证或登记证书等证明文件； （4）供应商是个体工商户的，应提供有效的个体工商户营业执照； （5）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。	提供材料扫描件或电子证照，应完整地体现出材料或电子证照全部内容。联合体磋商的联合体各方均须提供。
2	供应商资格声明书	提供符合磋商文件要求的《供应商资格声明书》。	详见第六章响应文件格式
3	供应商信用记录	供应商不得存在供应商须知正文第 14.3 条中的不良信用记录情形	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
4	中小企业证明文件	符合申请人的资格要求中落实政府采购政策需满足的资格要求： 供应商应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）	详见第六章响应文件格式

初审表			
		出具的属于监狱企业的证明文件。	
5	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《磋商邀请》	提供材料扫描件或电子证照，应完整的体现出材料或电子证照全部内容。
6	磋商响应函	格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章	详见第六章响应文件格式
7	授权书	格式、填写要求符合磋商文件规定并加盖供应商电子签章	法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式。
8	磋商报价	符合磋商文件供应商须知正文第 9 条要求	详见第六章响应文件格式
9	商务响应情况	符合磋商文件采购需求中对付款方式、服务地点、服务期限等实质性要求	详见第六章响应文件格式
10	诚信履约承诺函	符合磋商文件要求。	详见第六章响应文件格式
11	其他要求	符合法律、行政法规规定的其他条件或磋商文件列明的其他实质性要求	

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

2.2 异常低价响应审查

异常低价响应审查表			
序号	评审指标	评审标准	格式及材料要求
1	异常低价响应审查	(1) 报价 $\leq$ 全部通过初审供应商响应报价平均值 $\times 65\%$; (2) 报价 $\leq$ 通过初审的次低报价供应商响应报价 $\times 65\%$;	供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价

异常低价响应审查表			
		(3) 报价<采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×65%； (4) 磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 提醒： (1) 上述第（1）项至第（3）项数值计算：涉及总价、单价的精确到“分”并四舍五入，涉及费率的精确到小数点后两位，第三位四舍五入（例：如平均值为 123.456 元，即为 123.46 元；如平均值为 80.126%，即为 80.13%）。 (2) 上述报价均为供应商最后报价。	合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。

注：

根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述评审标准第（1）项至第（3）项中的数值标准，但是最高不得超过 65%。

磋商小组启动异常低价响应审查后，属于评审标准中第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（不少于 30 分钟）对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

磋商小组借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及磋商小组有关互联网

浏览、查询历史一并归档。

2.3 综合评分

2.3.1 磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.3.2 本项目综合评分满分为 100 分，其中：技术资信分值占总分值的权重为 70 %，价格分值占总分值的权重为 30 %。具体评分细则如下：

类别	评分内容	评分标准	分值范围
技术资信分 (70 分)	总体服务方案	磋商小组根据供应商提供的总体服方案进行评审，内容包括但不限于：档案整理及数字化加工服务、设备安排的计划安排、程序流程、专业系统、质量保证等方面。 (1) 方案内容完整详细，符合本项目需求，实用性和针对性可行的，得 5 分； (2) 方案内容详细，适合本项目需求，具有实用性和针对性的，得 3 分； (3) 方案内容片面，有待提升，基本适合本项目需求，实用性和针对性有待改善的，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供的不得分。	0-5 分
	供应商设备配备方案	磋商小组依据采购文件要求以及供应商结合本项目特点，对本项目实施过程中拟投入的设备仪器配备情况，进行综合评审： (1) 方案优于本项目采购需求，完整详细，可行性、实用性、针对性强，得 5 分； (2) 方案适合本项目采购需求，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得 3 分； (3) 方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性和针对性有待改善，得 1	0-5 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		分； (4) 方案不可行或者未提供的不得分。	
	组织架构设置 与管理制度	磋商小组根据供应商提供的组织架构设置与管理制度进行评分,内容包括但不限于:公众制度、内部岗位责任制、组织结构、管理维护运作及考核制度标准等方面。 (1) 方案内容完整详细,符合本项目需求,实用性和针对性可行的,得5分; (2) 方案内容详细,适合本项目需求,具有实用性和针对性的,得3分; (3) 方案内容片面,有待提升,基本适合本项目需求,实用性和针对性有待改善的,得1分; (4) 制度内容不可行或未提供的不得分。	0~5分
	人员及工作安排	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的人员及工作安排情况,进行综合评分: (1) 方案中设定的组织架构、人员构成针对性强、分工明确,可保障在规定时间内完成的得5分; (2) 方案中设定的组织架构、人员构成具有针对性、分工较为明确的,得3分; (3) 组织架构或人员安排上有待完善的,得1分; (4) 差或未提供的不得分。	0~5分
	安全保密方案	磋商小组根据采购文件要求及供应商提供的项目实施过程中安全保密方案(包括但不限于设备的管理、保密人员与场所管理、保密纪律等内容),进行综合评审:	0~5分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		(1) 方案完整详细，内容全面、合理、清晰，完全针对响洪甸水库实际，优于本项目需求的，可行性、针对性强，得 5 分； (2) 方案完整详细，内容较为全面、合理、清晰，能够针对响洪甸水库实际，基本满足具有可行性和针对性，得 3 分； (3) 方案有一定内容，部分针对响洪甸水库实际，可行性和针对性有待提升的，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供的不得分。	
	售后服务方案	磋商小组依据采购文件要求以及供应商结合本项目特点提供的售后服务方案(包括但不限于整理加工档案成果的审验及通过性保障、技术支持及售后跟踪完善服务等方面)，进行综合评审： (1) 供应商提供的售后服务方案内容非常完整、切实可行，且完全满足采购需求的，得 5 分； (2) 供应商提供的售后服务方案内容具有可行性、实用性和针对性，且基本满足采购需求的，得 3 分； (3) 供应商提供的售后服务方案内容有待改善，部分不满足需求，可行性、实用性和针对性还有待改善的，得 1 分； (4) 方案不可行或者未提供的不得分。	0-5 分
	技术参数响应情况	供应商按采购文件要求提供满足技术参数需求产品： 1. 技术要求每有一项不满足采购文件所列要求扣 0.5 分，本项满分 12 分。扣完为止。	0-12 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		注：（1）如某项标识中包含多条技术参数或要求，则该项标识所含内容均需满足或优于采购文件要求，否则不予认可。 （2）采购需求明确证明材料类型的，按采购需求中要求的证明材料要求作为评审依据，采购需求中未明确证明材料类型的，在技术响应表中承诺为准。	
	供应商业绩	2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），供应商每具有一项档案数字化加工（或档案整理）业绩的，得 5 分，本项满分 15 分。 注：（1）响应文件中须同时提供①业绩合同（或协议书）扫描件；②合同验收证明材料或委托方出具项目已完成相关证明材料扫描件。如上述材料无法体现项目类型、合同签订时间等内容，须另附委托单位出具的相关证明材料扫描件。 （2）同一业绩同时满足上述要求不累计加分，仅计分一次。	0~15 分
	项目负责人资历	1. 拟派项目负责人具有档案专业中级（及以上）技术职称得 4 分；具有档案专业初级技术职称得 2 分，本小项满分 4 分。 2. 每提供一项担任项目负责人的档案数字化加工（或档案整理）业绩，得 2 分，本小项满分 4 分。 注：（1）业绩证明材料须在响应文件中同时提供①业绩合同（或协议书）扫描件；②合同验收证明材料或委托方出具项目已完成相关证明材料扫描件。如上	0-8 分

类别	评分内容	评分标准	分值范围
		述材料无法体现项目类型、合同签订时间等内容，须另附委托单位出具的相关证明材料扫描件。 （2）项目负责人业绩是指供应商提供的业绩证明资料中能反映出本项目拟委任的项目负责人在此业绩中担任过项目负责人岗位的业绩,如无法体现上述内容的，则须提供委托方出具的证明材料。 （3）拟派项目负责人业绩与供应商业绩可重复。 （4）项目负责人业绩无年限要求。 （5）须提供项目负责人身份证、职称证书及供应商为其缴纳的 2026 年 2 月以来任意一个月的社保证明材料，社保证明材料要求见第二章供应商须知。	
	人员配备	拟投入本项目人员（除项目负责人外）中具有档案专业中级（及以上）技术职称，每有一人加2分；具有档案专业初级技术职称，每有一人加1分；本项满分5分。 注：（1）响应文件中提供供应商为其缴纳的 2026 年 2 月以来任意一个月社保证明材料，社保证明材料要求详见供应商须知前附表； （2）提供职称证明材料； （3）未提供不得分； （4）同一人员不累计计分，按最高分计。	0~5 分
价格分 (30 分)	价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分 = (磋商基准价/最后磋商报价) × 30% × 100		

类别	评分内容	评分标准	分值范围
	报价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。		

2.2.3 分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，再取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将每个供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分，即为该供应商的综合总得分。

第五章 政府采购合同

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）

项目编号：

甲方（项目法人单位）：

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期： 年 月 日

安徽省佛子岭水库管理处（以下简称：甲方）通过 安徽安兆工程技术咨询服务有
限公司 组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评定，_____（以下简
称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之
规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合
同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下
列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合
同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）；

1.2.2 服务内容：本包别主要内容为安徽省响洪甸水库管理处档案管理提升(二期)、
档案室设备采购及安装、档案室综合布线及集成实施等。具体内容为开展约 7.5 万页科
技和文书档案的数字化加工服务，三个档案室双面带门固定架采购及安装；档案室设备
采购安安装，档案室综合布线及集成实施。

1.2.3 服务质量：符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关
文件中的全部相关要求及主管部门审批要求中之较高者。

1.3 价款

本合同总价为：¥_____元（大写：人民币_____元）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1		
2		
3		
.....		
总价		

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：（1）合同签订后，成交供应商须向项目法人单位提交金额为合同金额 50%的预付款保函或其他担保措施作为担保，项目法人单位将在相关担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内向成交供应商支付合同金额的 50%作为预付款；

（2）完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至结算审定价款的 100%。
（扣回预付款）

备注：

①预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付）或其他担保措施；

②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556 号规定，项目法人单位可不再支付预付款；付款方式为：合同签订后，成交供应商完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至结算审定价款的 100%。

项目法人单位应当在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于 7 个工作日。

1.4.2 发票开具方式：每次付款前乙方按甲方要求出具增值税发票。

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：自合同签订之日起 60 日历天内完成全部工作；

1.5.2 服务地点：安徽省境内（采购人指定地点）；

1.5.3 服务方式：技术服务。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的0.1%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者

任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7 因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.1 种方式解决：

1.7.1 将争议提交 甲方（采购人）所在地 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向 / 人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲 方：_____（单位盖章）

乙方：_____（单位盖章）

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签字）：

或授权代表（签字）：

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

乙方账户信息

户名：_____

账号：_____

开户银行：_____

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书写、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起7个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
2.3.2	本项目所有成果的版权属甲方所有，未经同意，乙方不得自行删除、复制、修改、转移数据，亦不得以任何形式向第三方提供；甲方提供的任何业务资料，乙方需认真保管、严格保密，并在使用完毕后及时归还。乙方在甲方单位工作时，应遵守相关规章、制度等。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。
2.5	（1）合同签订后，成交供应商须向项目法人单位提交金额为合同金额 50%的预付款保函或其他担保措施作为担保，项目法人单位将在相关担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内向成交供应商支付合同金额的 50%作为预付款； （2）完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至结算审定价款的 100%。（扣回预付款） 备注： ①预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付）或其他担保措施； ②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556 号规定，项目法人单位可不再支付预付款；付款方式为：合同签订后，成交供应商完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至合同金额的 100%。 项目法人单位应当在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于 7 个工作日。
2.11.3 2.11.4	不可抗力致使合同有变更必要，甲乙双方应在不可抗力发生后 5 个工作日内以书面形式变更合同。 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，甲乙双方应在不可抗力发生后 10 个工作日内以书面形式通知对方当事人，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.15.3	1. 验收标准 乙方保证提供的服务质量应符合法律法规、技术规范和有关文件规定。

	2. 验收程序： （1）成立验收小组，验收人员应由甲方、乙方组成。 （2）验收前要编制验收表格。 （3）验收时双方要按照验收表格逐项验收。 （4）验收方出具验收报告。 3. 验收合格后，乙方向甲方提交成果报告电子档 <u>1</u> 份及纸质文档 <u>10</u> 份。
2. 17. 1	（1）金额：合同价的 2.5% （2）支付方式： 转账/电汇 支票 汇票 本票 保函 保证保险 ①以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 ②以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为项目法人单位。 （3）收取单位：项目法人单位 （4）缴纳时间：合同签订前 （5）退还时间：履约保证金在合同生效之日起至项目验收合格前一直有效，验收合格后项目法人单位应将履约保证金款项退还给供应商或者解除履约担保，非供应商自身原因，逾期退还履约保证金的，除退还本金外，项目法人单位还应对超期占用资金按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。如果供应商不履行合同，履约保证金不予退还；如果供应商未能按合同约定全面履行义务，项目法人单位有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响项目法人单位要求供应商承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2. 18	本合同一式 <u>陆</u> 份，甲乙双方各执 <u>叁</u> 份。
2. 19	需要补充的其他内容：项目组成员表（详见附件一）。

附件一 佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）项目
组成员表

姓名	性别	专业	职称	拟任职务、岗位

第六章 响应文件格式

响应文件

项目名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）
（二次）

项目编号: FS34000120265972号003

供 应 商: _____

____年__月__日

一、报价表格式

1-1 报价表

项目名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）

项目编号：FS34000120265972 号 003

供应商名称	
磋商范围	全部
报价 (详见备注说明)	大写: _____ 小写: _____
备注说明	

供应商电子签章: _____

日 期: _____

注:

1. 本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2. 特殊事项在备注中注明。
3. 表中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

1-2 分项报价明细表

1-2-1 货物部分

序号	货物名称	品牌、型号规格	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注
1								
2								
3								
...								
合计金额（元）								

1-2-2 服务部分（仅供参考，供应商可自行制作格式）

序号	服务内容	项	单价	小计（元）
1				
2				
3				
...				
合计金额（元）				

1-2-3 符合本国产品标准的产品成本之和占比

本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例	_____ %
提醒： 1. 供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠。 2. 供应商应当根据“分项报价明细表-货物部分”的内容对符合本国产品标准的产品成本进行测算（比例未达到 80%或未进行比例测算的，对该供应商提供的全部产品不予价格评审优惠），如有虚假响应，供应商承担全部责任。 3. 上表中全部产品成本之和是指表 1-2-1 和表 1-2-2 包含的全部货物、服务产品成本之和。	

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：1. 表 1-2-1 中须明确列出所投产品的货物名称、品牌、型号规格、原产地及生产厂商，否则可能导致响应无效。

2. 上述报价为供应商完成本项目内容的全部费用（总报价为表 1-2-1 和表 1-2-2 合计金额之和），如有漏项或缺项，自行承担全部责任。

二、最后承诺报价表

(第__次报价书)

项目名称：佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）项目编号：FS34000120265972 号 003

供应商名称	
磋商范围	全部
最后报价 (详见备注说明)	人民币大写: _____ 人民币小写: _____
备注说明	(此处可补充磋商小组根据与供应商磋商情况变动的磋商文件的内容, 包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。)
磋商小组签字	

供应商公章或授权代表签字: _____

日 期: _____

注:

1. 本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写, 并在规定时间内提交。考虑磋商报价的方便, 供应商在填写最后承诺报价后, (第一次报价—最后承诺报价) 除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值(特定分项优惠除外), 而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

2. 表中大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准。

三、磋商响应函

致：_____（采购人）

根据贵方的竞争性磋商公告和磋商邀请，我方兹宣布同意如下：

1. 我方根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于买方要求的日期内完成，并通过买方验收。
2. 我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件附件及更正公告（如有），我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。
3. 我方同意从磋商文件规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在磋商文件规定的磋商有效期之前均具有约束力。
4. 我方声明响应文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效，企业运营正常。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与磋商有关的任何证据、数据或资料。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

四、供应商资格声明书

致：_____（采购人）

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（六）与我单位存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

五、授权书

本授权书声明：_____（供应商名称）授权_____（供应商授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件：

授权代表联系方式：_____（请填写手机号码）

特此声明。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件；
2. 法定代表人参加磋商的无需提供授权书，仅提供身份证明扫描件。

六、磋商响应表

6.1 商务响应表

序号	商务条款	磋商文件要求	供应商承诺	偏离说明
1	付款方式	（1）合同签订后，成交供应商须向项目法人单位提交金额为合同金额 50%的预付款保函或其他担保措施作为担保，项目法人单位将在相关担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内向成交供应商支付合同金额的 50%作为预付款； （2）完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至结算审定价款的 100%。（扣回预付款） 备注： ①预付款支付前，成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函（见索即付）或其他担保措施； ②在签订合同时，成交供应商书面明确表示无需预付款，即成交供应商无需提供预付款担保，按皖财购〔2022〕556 号规定，项目法人单位可不再支付预付款；付款方式为：合同签订后，成交供应商完成全部工作内容并经项目法人单位验收合格后支付至合同金额的 100%。 项目法人单位应当在收到发票后及时将资金支付到合同约定的供应商账户，原则上不得晚于 7 个工作日。		

序号	商务条款	磋商文件要求	供应商承诺	偏离说明
2	服务地点	安徽省境内（采购人指定地点）		
3	服务期限	自合同签订之日起 60 日历天内完成全部工作		
4	服务质量	符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及主管部门审批要求中之较高者		

供应商电子签章：_____

日 期：_____

6.2 技术响应表

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
1	双面带门固定架	1. 立柱：采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$的优质冷轧钢板。立柱截面应具有多道加强筋结构，确保立柱抗弯强度。挂孔采用可上下调节结构，调节档距均匀合理，便于搁板灵活调整。立柱与底盘、顶板连接后整体结构稳定牢固。 2. 搁板：采用厚度$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板，经折弯成型，自由端厚度$\geq 25\text{mm}$。搁板表面应具有足够加强筋结构，确保承重性能。单层静载$\geq 80\text{KG}$，满负载 24 小时挠度$\leq 2\text{mm}$，卸载后无永久变形。 3. 挂板：采用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板冲压成型。具备加强筋结构。挂板与立柱、搁板连接可靠，搁板嵌入后定位准确，不晃动、不位移。 4. 挡棒：采用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板成型。具有防滑脱功能，可沿立柱垂直方向自由调整高度。 5. 侧板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板。 6. 顶板：采用$\geq 1.0\text{mm}$冷轧钢板。 7. 底盘：采用$\geq 1.5\text{mm}$冷轧钢板。承载能力强，不易变形。 8. 组装后的书架上，凡触及人体和存放物品的部分，应无毛边、锐角、棱角等；凡需焊接的部件要求焊接牢固，表面要平整，不允许出现漏焊、焊穿、气孔、咬边等缺陷；冲压件表面不允许有裂痕；表面涂层颜色由采购方指定，但涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；各钢制构件应酸洗、磷化、钝化、脱脂、表调，磷化处理。		
2	防磁柜	1. 双层冷轧钢板制作，单层柜体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 裸板制作，防静电喷塑处理后柜体厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 柜体内置 9 个大抽屉，每个抽屉内尺寸 $\geq 524*355*100\text{mm}$ （长宽高） 3. 规格(长*宽*高) $\geq 700*500*1800\text{mm}$ 。 4. 暗藏式门铰链设计，采用防撬结构，保证美观。 5. 双重防潮保障，防尘防静电。 6. 抽屉层数可根据需要进行调整，抽屉内配有钢制调整板，防止晃动或打乱。		
3	区域管控一体设备	1. 尺寸：15.6 寸； 2. 网络支持：支持有线、wifi； 3. 显示色彩：16.7M； 4. 亮度： $\geq 400\text{cd/m}^2$ ； 5. 分辨率：1920*1080； 6. 屏幕长宽比例：16:9； 7. 电源：AC220V 50Hz； 8. 环境温度： $-20\sim 60^{\circ}\text{C}$ 9. 安装方式：壁挂式安装； 10. 温度： $-10\sim 50^{\circ}\text{C}$ （工作） $-20\sim 55^{\circ}\text{C}$ （储运）；		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		11. 湿度：25%~85%无凝露（工作）20%~90%无凝露（储运）； 12. 用途：屏幕显示温湿度、空气质量数值，展示门禁、人员侵入、漏水状态；也可以通过显示终端控制一体机、空调、灯光、新风等智能设备； 13 具备实时显示功：能够实时显示温度、湿度以及空气质量相关参数，还可显示门禁、水浸、烟雾探测和人员侵入状态； 14. 具备控制功能： （1）可对一体机进行控制，包括除湿、加湿、关机、净化、消除报警、消毒等操作； （2）装置可对空调进行制冷制热关机等操作； （3）装置可对灯光进行开灯和关灯等操作；		
4	档案室服务器	1. 1000W 大功率电源，可满载高端专业显卡、多硬盘扩展，供电冗余充足。 2. 处理器满足设备运行要求。 3. 内存：32GB DDR5 NECC。 4. 固态：512GB M.2 NVMe。 5. 机械硬盘：2TB SATA 7.2K 3.5 寸。		
5	智能环控一体化平台	1. 平台通过智慧化互联各种软硬件设备及其子系统，实现对档案库房设备数据的收、管、存、用，满足档案库房“十		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		防”要求，实现档案库房管理的自动化、一体化、智慧化。主要子系统及功能包括：环境数据采集系统、恒温恒湿净化控制系统、安全防盗系统、漏水监测系统、智能门禁系统、视频监控系统、三维可视数据展示系统等，根据库房设备情况定制对应模块展示。 2. 系统采用 B/S 架构系统可分为前端展示平台及后台管理平台。 3. 管理平台可自定义档案库房及根据库房进行各类设设备的管理。（须提供操作手册）		
6	数据转换一体设备	1. 额定电压(Un) 220VAC（85~305VAC），搭配国标品字头电源接口； 2. 额定频率(Fn) 50Hz/60Hz； 3. 整机静态功耗：≤1.5W； 4. 整机最大功耗：≤50W； 5. 输入信号：数字信号输入（4 路，可外接门禁等开关量信号，低有效），4~20mA 模拟信号 2 路）； 6. 输出信号：数字信号输出（2 路，低有效），4~20mA 模拟信号（1 路）； 7. 开关量：2 个（10A 250VAC/30VDC，可外接声光报警器或电磁阀、风机等设备）；		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		8. 工作方式：连续采集监控； 9. 响应时间：采集响应：≤5S，控制响应：≤2S； 10. 防盗功能：支持一键设防； 11. 状态指示：正常状态指示灯、故障指示灯和报警指示灯； 12. 本地显示屏：标配 10 寸电阻触摸屏，同时支持扩展 5V UART 屏。		
7	机柜	1. 产品尺寸：1200mm 高 600mm 宽 600mm 深（HWD） 2. 产品材质：SPCC 优质冷轧钢板、镀锌立梁 3. 表面处理：方孔条覆铝锌板；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。 4. 门及门锁：前钢化玻璃门，后网门，可快速拆卸侧门。配备高级弹力锁 5. 产品厚度：立柱 1.5mm 其他 0.6mm 6. 产品容量：22U 7. 防护等级：IP20 8. 产品承重：静载不低于 300KG		
8	壁挂式机柜	1. 尺寸 12U，500mm 宽×450mm 深×700mm 高； 2. 立柱间距 485mm； 3. 立柱厚度 1.5mm； 4. 柜门厚度 1.0mm；		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		5. 侧板厚度 1.0mm； 6. 最大承重：不低于 50KG； 7. 主体材质 SPCC 冷轧钢材，表面经脱脂与静电喷塑处理；		
9	PDU	1. 额定电压：250V 2. 额定电流：10A 3. 额定功率：2500W 4. 孔位配置：8 个 10A 组合孔 5. 认证要求：CCC（中国强制性产品认证）		
10	理线架	1. 适用于 19 英寸机架式标准机柜 2. 材质：冷轧钢板 3. 规格：24 口		
11	交换机	1. 16 个 10/100/1000Mbps 电口，2 个 SFP 光口； 2. 整机 POE 最大输出功率 240W； 3. 支持端口状态显示、端口流量统计、PoE 端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE 输出开关； 4. 支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持 APP/MAC 管理；		
12	智能数显温湿度采集器	1. 供电电源：10~30V DC； 2. 湿度测量范围：0~100%RH； 3. 温度测量范围：-40℃~80℃；		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		4. 湿度精度：±3%RH(默认)； 5. 温度精度：±0.5℃(默认)； 6. 存储环境：-40℃~80℃； 7. 输出信号：RS485 (Modbus-RTU) 协议。		
13	恒湿一体机	1. 主控系统：具备≥7寸中文触控显示屏；微电脑智能控制；手动/智能模式切换；高、中、低档风量调节；温度、湿度空气质量参数监测；除湿、加湿、消毒、净化、摆风、自动加水/排水/水箱水位、工作状态监测；控制参数自由设定，24小时定时开关机；室内环境低温/高温异常报警保护、故障自动巡检并报警； 2. 温度检测范围：0~50℃，测量精度：<±0.3℃，测量分辨率：0.1℃； 3. 湿度检测范围：1~99%rh，测量精度：<±3%RH，测量分辨率：0.1%RH； 4. 加湿量(Kg/24h)：96-144；复合材料湿膜，无饱和结露现象、无毒无味、清洁空气； 5. 除湿量(Kg/24h)：80-90；压缩机；自动除霜；低温/高温报警； 6. 净化消毒：初效过滤/湿膜过滤/纳米光氢离子/负离子； 7. 风量(m³/h)：1200-1800(空调器用电容运转异步电机、		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		双轴金属离心风轮）； 8. 适用空间（m ² ）：90-120 m ² ； 9. 水箱容量（L）：45L（双层水箱，内胆为 304 不锈钢，不锈钢材质厚度≥1.2mm）； 10. 给排水：水箱排水/管道自动排水；人工加水/外置给水管路自动加水； 11. 通讯方式：RS-485/无线数据传输； 12. 工作方式：单机自动工作/联机集中控制； 13. 噪音（db）：≤60； 14. 电源（V/Hz）：220/50； 15. 输入功率（w）：440/1060； 16. 工作模式：具有手动/智能工作模式，智能工作模式下，自动开启/关闭各个功能项工作，手动工作模式下，可人工开启/关闭各个功能项工作。 17. 除湿功能：应能正常除湿工作，具有压缩机启动延时保护功能，蒸发器工作温度实时显示，自动除霜、高温报警功能。 18. 加湿功能：应能正常加湿工作，水箱水位状态监测功能，水箱缺水报警及自动加水功能。 19. 消毒功能：应能正常空气消毒工作，可根据设定工作时		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		间或空气质量参数自动开启/关闭消毒功能。 20. 净化功能：应能正常空气净化工作，可根据设定工作时间或空气质量参数自动开启/关闭空气净化功能。		
14	多功能空气质量采集器	1. 直流供电（默认） DC 10-30V 2. 最大功耗 0.5W（24V DC 供电） 3. 检测参数：温度、湿度、PM2.5、PM10、TVOC 值以及 CO2 值 4. 工作环境：温度-10℃-55℃；湿度 0~95%RH 无冷凝 5. 信号输出：RS485 输出（标准 Modbus-RTU 协议） 6. 支持标准 modbus 协议，通过软件可实时或者手动获取 PM2.5、PM10、温度、湿度、TVOC、二氧化碳的值。		
15	漏水报警控制器	1. 供电电压：DC9~30V； 2. 工作环境：-20~50℃；5~95%RH（无冷凝）； 3. 准确度：100%； 4. 报警输入电阻：≤200KΩ； 5. 输出形式：RS485+继电器（常开、常闭）； 6. 兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用； 7. 检测距离：200 米； 8. 网络配置：RS-485 双线网络；		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		9. 通讯协议：MODBUS RTU 10. 当水浸开入接点导通后，后台软件状态显示为：警告。 11. 当水浸开入接点开路时，后台软件状态显示为：正常。 12 软件可选择实时或者自动查询更新状态。 13. 功率消耗检验：电源回路，功率消耗不大于 0.5W； 14. 含 3M 水浸线。		
16	温度控制系统 (105m ³)	1. 控制范围：105m ³ ； 2. 保持档案室恒温恒湿。		
17	温度控制系统 (165m ³)	1. 控制范围：165m ³ ； 2. 保持档案室恒温恒湿。		
18	点型光电感烟火灾探测器	1. 供电电源：10~30V DC 2. 静态功耗：0.12W 3. 报警功耗：0.7W 4. 报警声响：≥80dB 5. 信号输出：RS485 6. 通信协议：Modbus-RTU 7. 工作环境：-10℃~50℃，≤95%，无凝露： 8. 基本性能：当探测器采集到超过阈值浓度的烟雾后，能够触发报警音和上报后台软件。		
19	供电模块	1. 输入电压：190-240V AC @ 50-60Hz；		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		2. 输出电压:12V DC; 3. 输出电流:30Amp(单路 3.75A); 4. 输出分路:16 分路; 5. 过流保护电流:35A±5%; 6. 纹波:≤120mV; 7. 效率:≥85%。		
20	短信模块	RS232 DB9 母口, 电源线接口, 吸盘天线;MBiot 模块, 内置物联网卡。支持文字短信及语音短信。含十年数据信息费。		
21	声光报警器	1. 声光报警器采用全隔离, 报警器内输入电源, 电压检测, 信号输出三部分完全隔离。通过 485 通信方式, 采用标准 modbus 协议与区域智能控制器、管理软件进行数据通信; 2. 额定电压: DC12V/24V/AC220 可选 3. 额定电流:300mA 4. 闪动频次:150 次/分钟 5. 声压分贝:110+3db/m 6. 基本性能: 声光报警器接通电源时, 即开始报警。报警内容有红色灯光闪烁, 伴有警笛声报警。其中警笛声音大小可调, 灯光亮度恒定。		
22	智能驱鼠器	1. 超声波发生器: 4 路		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		2. 输出频率：20-60KHz； 3. 覆盖范围：50-100 m²； 4. 输出波形：正弦波； 5. 额定功率：20W； 6. 供电范围：220V/50HZ； 7. 配备≥5.0 寸全彩工业电容触摸屏，实时显示驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平； 8. 支持自动、定时两种工作模式，可手动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等； 9. 具备丰富的外部通信接口与协议支持能力，可选择LORA、TCP、RS485 等多种通信协议； 10. 配备 4 只高强度超声波发生器，单只发生器声压级不低于 90dB，支持 20KHz-60KHz 频段，实现 360° 无死角发射驱鼠声波； 11. 工作温度-20~80℃，工作湿度 0%~99%RH。		
23	驱虫药	1. 档案馆专用驱虫药，杀虫、防虫、防毒、抗菌、驱避。对档案纸张、字迹无影响； 2. 规格：一箱 6 瓶。		
24	双面彩色高速双平台扫描仪	基础规格： 1. 类型：馈纸式+平板式（A4 幅面）		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		2. 扫描元件：采用 CCD 或同等及以上级别的光学传感器 3. 光源：采用 LED 冷光源，具备多区域独立照明能力 4. 光学分辨率：不低于 600×600dpi 5. 色彩位数：24 位彩色/8 位灰度/1 位黑白 扫描速度（200/300dpi）： 1. 单面（ADF）：不低于 40ppm 2. 双面（ADF）：不低于 80ipm 3. 平板（200dpi）：不超过 2.0 秒/页 进纸与介质： 1. ADF 容量：≥80 页（80g/m²） 2. 介质尺寸：50.8×54mm～216×355.6mm（A8～Legal） 3. 长纸扫描：不低于 216×5588mm 4. 介质重量：27～413g/m² 5. 支持：身份证/卡片（≤1.4mm 厚） 接口与系统： 1. 接口：USB2.0 及以上 2. 系统：Windows 7/8/8.1/10/11、Server 2008～2012 R2 及以上版本 3. 驱动：支持 TWAIN、ISIS 外观与功耗		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		1. 电源：AC 100 - 240V 2. 功耗：工作<39W / 休眠<1.8W / 待机≤0.35W 或满足通用标准		
25	档案管理系统服务器	1. 内存：16GB DDR5； 2. 硬盘：1TB SSD； 3. 存储档案电子化成果，查阅电子档案。		
26	照相机	1. 传感器：≥2400 万有效像素 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器； 2. 电子快门：不低于 15 张/秒（自动对焦/自动曝光追踪）； 3. 机械快门：不低于 7 张/秒（自动对焦/自动曝光追踪）； 4. 感光度范围：ISO 100-32000； 5. 快门速度：机械快门不低于 1/4000 秒至 30 秒，电子快门不低于 1/8000 秒至 30 秒； 6. 支持全高清 120p 慢动作视频录制； 7. 支持 HLG 或 HDR PQ 等 HDR 视频录制标准； 8. 取景器：≥230 万点 OLED 电子取景器，刷新率≥60fps； 9. 显示屏：3.0 英寸及以上触摸液晶屏； 10. 防抖：支持机身数码防抖和镜头光学防抖协同； 11. 存储介质：支持 SD 卡槽存储； 12. 接口：USB Type-C（支持充电、数据传输）、HDMI 接		

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		口、3.5mm 麦克风接口； 13. 无线功能：支持 Wi-Fi、蓝牙；		
27	碎纸机	1. 保密等级：达到德标五级保密标准； 2. 可带钉碎纸。		
28	打印机墨盒	打印机墨盒		
29	实施服务	1. 管线与桥架： 1.1 JDG 电线管（强弱电）：规格 $\Phi 20$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。含直接头、底盒等全套配件。 1.2 镀锌电缆桥架（强弱电）：规格 100mm(宽) $\times$ 50mm(高)。含配套的弯头、下翻弯、接地线、盖板、连接片等全套配件。 2. 线缆类： 2.1 信号线：国标 RVVP-2 $\times$ 1.0（铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆）。 2.2 传感器电源线：国标 RVV-2 $\times$ 1.0（铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆）。 2.3 插座电缆：国标 WDZB-BYJ-2.5（低烟无卤阻燃 B 级交联聚烯烃绝缘电线）。 2.4 档案室主电缆：WDZB-YJY（铜芯交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃 B 级聚烯烃护套电力电缆），根据设计负载确定。	...	...

序号	货物名称	磋商文件规定的技术参数要求	所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数	偏离说明
		2.5 六类网络线：HSYV-6 4×2×0.57（六类4对非屏蔽室内线缆），线规 23AWG。 3. 管理标识： 3.1 警示胶带：不干胶反光警示胶带，宽度≥15cm，长度≥50 米/卷，黄、绿、红三色。 4. 安装辅材： 4.1 综合布线辅材包：包含以下项目： 扎带、绝缘胶带、毛塞、自攻螺丝、桥架离墙码、铜鼻子、电缆五指套、冷缩管等		
30	数字化扫描	完成文书档案的扫描前处理、档案扫描、图像处理、图像格式转换等		
31	条目著录	按件录入档案条目并形成可挂接电子条目		
32	数字化扫描	科技档案的扫描前处理、档案扫描、图像处理、图像格式转换等(包括大图扫描折算成 A4 计算)		
33	条目著录	卷内按件录入档案条目并形成可挂接电子条目		
34	整理	对历史科技档案进行分类、鉴定、整理、页码编写、打印目录、装订装盒和盒脊制作		
35	条目著录	卷内按件录入档案条目并形成可挂接电子条目		
36	文书	2cm-4cm 规格		

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

- 1.对照采购需求，本表“偏离说明”一栏需说明所提供产品的技术规格响应情况，填写“符合”或“正偏离”或“负偏离”；“符合”指与采购文件要求一致，“正偏离”指优于采购文件要求；“负偏离”指低于采购文件要求。
- 2.本表的“所投产品的品牌（如有）、型号（如有）、技术参数”一栏，需逐条填写供应商所提供产品的具体技术规格。（供应商填写前务必仔细阅读本采购文件第三章 采购需求）
- 3.若供应商未列明偏离的内容，视为全部符合采购文件技术参数和规格型号要求。
- 4.表中填写的技术要求等内容作为评审及定标依据，请各供应商仔细填写相关内容，避免响应无效。

七、人员配备

（供应商可自行制作格式）

八、服务方案

（供应商可自行制作格式）

九、服务承诺

（供应商可自行制作格式）

十、磋商业绩承诺函

我单位承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，且不属于与关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司）之间的业绩，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

序号	项目名称	服务范围	备注
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

注：表中所列业绩应为供应商满足磋商文件要求的业绩。

十一、主要成交标的承诺函

我单位承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

名称	佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）
服务范围	满足磋商文件要求
服务要求	满足磋商文件要求
服务期限	
服务质量	符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及主管部门审批要求中之较高者

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息，请供应商规范填写。

十二、中小企业声明函

（非中小企业磋商，不需此件，请删去“中小企业声明函”）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 安徽省佛子岭水库管理处（单位名称）的佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）（项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 佛子岭、响洪甸水库群附属设施维修（第二包）（二次）（标的名称），属于 其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于

印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）相关规定，如实填写中小企业声明函。如有虚假，将依法承担相应责任。供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）。

3. 上述“标的名称”，详见第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”。

4. 上述“采购文件中明确的所属行业”，详见第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”。

5. 填写示例：某标的名称（填写第三章采购需求前附表中明确的“标的名称”），属于（填写第三章采购需求前附表中明确的“所属行业”，如软件和信息技术服务业）行业；承接企业为某企业，从业人员 100 人，营业收入为 10000 万元，资产总额为 5000 万元，属于中型企业[供应商自行登录工业和信息化部官网进行中小企业规模类型自测（查询网址 <https://www.miit.gov.cn/>）]。

十三、关于符合本国产品标准的声明函

（不符合本国产品扶持政策，不需此件）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥ / 。 / 的 / 在中国境内生产。 / 的 / 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 上述声明函中标注 / 的，无需填写。
4. 供应商应当结合“一、分项报价明细表-货物部分”相关信息进行填写。
5. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部工业和信息化部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），本项目所称的本国产品是指在中国境内生产的产品，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市

燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

十四、残疾人福利性单位声明函

（非残疾人福利性单位磋商，请删去“残疾人福利性单位声明函”）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十五、诚信履约承诺函

致：_____（采购人）

如我单位被确定为本项目成交供应商，我单位承诺在合同签订及履约过程中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目采购文件中关于合同签订及履约的相关规定，不出现以下情形：

（1）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人（项目法人单位）签订政府采购合同；

（2）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（3）将政府采购合同转包；

（4）提供假冒伪劣产品；

（5）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

本单位知悉如出现上述情形，将会被依法追究法律责任，可能的处理结果有：处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商电子签章：_____

日 期：_____

十六、其他相关证明材料

提供符合磋商邀请、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。

特别提示：

供应商在响应文件制作时可在此栏内上传磋商文件要求上传的证明资料，如营业执照、证书等，应将上述证明材料制作成扫描件上传。

第七章 政府采购供应商询问函和质疑函范本

询问函范本

（如为对采购文件或采购程序的询问或疑问，请按询问函范本或电子交易系统中网上询问格式附件进行提交）

致：采购人

我单位拟参与_____（项目名称、编号）的采购活动，现有以下内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、（事项一）

1、（内容或条款）

2、（说明疑问或无法理解原因）

3、（建议）

二、（事项二）

...

随附相关证明材料如下：

联 系 人：_____

联系电话：_____

日 期：_____

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。