

芜湖市政府采购货物项目

# 招标文件

(第一册 专用部分)

项目编号：**FSSD34000120250173**

项目名称：**2025年安徽机电职业技术学院  
学生宿舍楼防排烟设施升级改造项目**



采 购 人：安徽机电职业技术学院

采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

2025年01月22日

# 招标文件目录

(第一册 专用部分)	1
招标文件目录	2
第一章 招标公告	3
第二章 供应商须知前附表	7
第三章 合同条款前附表	13
第四章 采购需求	14
第五章 评标办法及评分规则 (D1)	33
(第二册 通用部分)	38
第一章 供应商须知	39
第二章 采购合同	44
第三章 投标文件格式	48

## 第一章 招标公告

# 2025 年安徽机电职业技术学院学生宿舍楼防 排烟设施升级改造项目招标公告

### 项目概况

2025 年安徽机电职业技术学院学生宿舍楼防排烟设施升级改造项目招标项目的潜在投标人应在招标代理机构处获取招标文件，并于 2025 年 02 月 12 日 14 点 30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：FSSD34000120250173（政府采购任务书编号：FSSD34000120250173 号）

项目名称：2025 年安徽机电职业技术学院学生宿舍楼防排烟设施升级改造项目

预算金额：130.00 万元

最高限价：130.00 万元

采购需求：2025 年安徽机电职业技术学院学生宿舍楼防排烟设施升级改造项目，含学生宿舍 1-5 号楼防排烟设施升级所需消防排烟风机、排烟阀、防火阀、排烟管道、火灾报警联动主机、感烟探测器、报警器、电线电缆等材料采购及安装调试、与楼宇火灾报警系统联动等，达到上述楼宇全部消防防排烟系统正常运行。

合同履行期限：45 个日历天

本项目是否接受联合体投标：否

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本采购项目整体专门面向中小企业采购，供应商提供的货物由中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造。

3. 本项目的特定资格要求：

信用要求：截至提交投标文件截止时间，供应商存在下列有效情形之一的，其资格审查不予通过

- (1) 被人民法院列入失信被执行人名单的
- (2) 被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的
- (3) 被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的
- (4) 被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的

注：“有效”是指“情形”规定的程度、起止期间处于有效状态。供应商为联合体的，对供应商的要求视同对联合体成员的要求。

### 三、获取招标文件

时间：2025年01月23日至2025年02月06日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：芜湖市公共资源交易中心网站。

方式：凡有意参加投标的投标供应商应在规定的报名时间内通过邮箱（1078032891@qq.com）登记报名，将报名资料发送至邮箱，并注明联系人及联系方式，登记报名后投标人自行下载采购文件。报名材料：（1）法人授权委托书；（2）被授权人身份证；（3）营业执照、税务登记证、组织机构代码证(或三证合一)等资格证明文件复印件。上述材料均需加盖投标单位公章，否则拒收报名资料。

售价：0元。

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年02月12日14点30分（北京时间）

地点：芜湖市鸠江区城市之光写字楼B座826室（苏宁环球大酒店斜对面写字楼）。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 资金来源：省级财政资金

2. 本项目免收投标保证金。

3. 其他事项说明

3.1 本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

3.2 政府采购线上合同信用融资：如中标供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局 中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行〈安徽省财政厅 中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（财采〔2022〕618号）执行。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安徽机电职业技术学院

地址：芜湖市弋江区文津西路16号

联系方式：0553-5972831

2. 采购代理机构信息

名称：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

地址：芜湖市鸠江区城市之光商业街写字楼B座826室

联系方式：17355353032

### 3. 项目联系方式

项目联系人：汪洋

电话：17355353032

## 第二章 供应商须知前附表

序号	条款名称	条款内容
1	项目性质	货物采购
2	公告媒体	安徽省公共资源交易监管网、中国招标投标公共服务平台、安徽省政府采购网
3	采购包划分	本项目是否划分采购包： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，本项目共分为 <u>   </u> / <u>   </u> 个采购包，本采购包为第 <u>   </u> / <u>   </u> 采购包。
4	合同分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许： (1) 允许分包的范围和内容： <u>   </u> / <u>   </u> ； (2) 分包的金额和对分包人资质要求： <u>   </u> / <u>   </u> ； (3) 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经采购人同意，获得政府采购合同的大型企业可根据采购文件和响应文件向中小企业分包。 (4) 除上述情形外，本项目不允许分包。
5	进口产品投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许：本采购项目已经财政部门审核同意采购的进口产品为： <u>   </u> / <u>   </u> 。（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）
6	踏勘现场	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织： 1. 时间： 2. 地点： 3. 联系方式： 4. 其他：
7	质疑及答复	供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面向采购人或采购代理机构提出质疑。以书面形式的可按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息，向其提出。采购人或代理机构按有关规定给予答复。
8	投标有效期	自投标人递交投标文件截止之日起计算 <u>90</u> 日。
9	投标文件提交	1、投标文件应按招标文件的要求与格式编写，并包括应有的附件和投标单位认为需提供的其它资料。 2、投标单位均应提交一式 <b>伍份</b> 投标文件，其中 <b>壹份</b> 标明为“正本”，其余 <b>肆份</b> 标明为“副本”。如果“正本”和“副本”不一致时，则以“正本”为准。 3、投标文件正本和所有副本均需书写清晰。

		<p>投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标单位加盖公章予以确认。</p> <p>4、投标单位应完整地填写投标文件的全部表格、资料，表格内容不得更改。</p> <p>5、投标单位编制和提交投标文件所需费用自理。</p> <p>6、响应文件须密封递交，未被密封的将被拒收。</p> <p>注：未按规定格式递交投标文件正副本有可能导致其投标无效。</p>
10	邀请供应商现场参与开标	邀请。
11	履约保证金（合同履行担保）	<p>1. 是否收取履约保证金：  <input checked="" type="checkbox"/> 否；  <input type="checkbox"/> 是：合同金额的 <u>    </u> / <u>    </u> %。</p> <p>2. 供应商可自主选择现金、支票、保函、保险等方式缴纳（以保函方式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人，供应商可使用全流程线上电子保函服务，提供担保机构出具的履约保证承诺电子担保凭证。）</p> <p>3. 履约保证金账户：采购人指定</p>
12	代理服务费	<p>1. 支付方：<input type="checkbox"/> 采购人；<input checked="" type="checkbox"/> 中标供应商。</p> <p>2. 本项目代理服务费收费标准：<u>若中标价≤100 万，代理费=中标价×1.2%×80%；若中标价&gt;100 万，代理费 = {100 万×1.2%+（中标价-100 万）×0.66%}×80%；若按照上述标准计算金额低于 2400 元的，按照 2400 元收取。</u></p> <p>3. 代理服务费收取方式：<u>供应商可自主选择对公转账等方式缴纳。</u></p>
13	节能产品	<p>1. 强制采购类节能产品：必须按品目清单要求采购，并在招标文件第四章进行说明。</p> <p>2. 优先采购类节能产品：详见招标文件。</p>
	环境标志产品	详见招标文件。
14	价格扣除（非专门面向中小企业采购项目适用）	<p>根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，其报价按照规定的标准进行价格扣除。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行价格扣除。</p>

		<p>接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业合同分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的报价按照规定的标准进行价格扣除。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。</p> <p>以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。</p> <p>(1) 小型和微型企业价格扣除： <u>  /  </u>  (2) 监狱企业价格扣除： <u>  /  </u>  (3) 残疾人福利性单位价格扣除： <u>  /  </u>  (4) 符合条件的联合体价格扣除： <u>  /  </u>  (5) 符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除： <u>  /  </u></p>
15	同品牌多家 供应商处理 原则	<p>1. 最低评标价法： 提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；  <input type="checkbox"/> 报价相同的，由采购人按照 <u>      </u> 方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。  <input type="checkbox"/> 报价相同的，由采购人委托评标委员会按照 <u>      </u> 方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。</p> <p>2. 综合评分法：提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；  <input type="checkbox"/> 评审得分相同的，由采购人按照 <u>      </u> 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。  <input checked="" type="checkbox"/> 评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照 <u>随机抽取</u> 方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。</p> <p>3. 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件第四章。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。</p>
16	中标候选人 并列时确定 中标人的方 式	<input type="checkbox"/> 由采购人采取随机抽取的方式确定中标人 <input checked="" type="checkbox"/> 由采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定中标人
17	中标通知书 发出的形式	中标通知书发出的形式：数据电文或纸质

18	合同签订时间	中标供应商应与采购人在中标通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同，无正当理由不得拒绝或者拖延合同签订。履约的相关要求见附件。
19	绿色采购	<p>根据《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）、芜湖市财政局转发《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》的通知（财采〔2023〕417号），加强绿色采购。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.抓好节能产品采购政策落实；</li> <li>2.严格落实环境标志产品采购政策；</li> <li>3.加大绿色建材产品在政府采购工程中使用；</li> <li>4.落实绿色包装政府采购需求标准；</li> <li>5.加大新能源汽车采购力度；</li> <li>6.鼓励供应商绿色转型发展。</li> </ol>
	商品包装	本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》执行。
	绿色建筑、绿色建材	为全面推广绿色建筑和绿色建材，医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障房等政府采购工程项目，含适用《中华人民共和国招标投标法》的政府采购工程项目，按照《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）执行。
20	政府采购线上合同信用融资	为进一步发挥政府采购政策功能作用，优化政府采购营商环境，缓解中小企业融资难、融资贵等问题，如中标供应商需要办理“政采贷”业务，可以按照《芜湖市财政局中国人民银行芜湖市中心支行关于贯彻执行〈安徽省财政厅中国人民银行合肥中心支行关于推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（财采〔2022〕618号）执行。
21	特别说明	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本文件所称的“营业执照”包括：营业执照、事业单位法人证书、社会团体法人登记证、民办非企业单位登记证书。</li> <li>2.本文件所称的“法定代表人”包括：法定代表人、负责人、经营者。</li> </ol>
	备注	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.当招标文件通用部分和该专用部分不一致时，以此专用部分为准。</li> <li>2.本项目采用纸质化交易。</li> <li>3.说明：■表示采用条款，□表示不采用条款。</li> <li>4.诚信投标温馨提示：参加本次采购活动的供应商在投标文件中提供的所有资料均应真实，如有虚假，由监督管理部门进行相关处罚或处理。</li> </ol>

## 1.履约管理条款

特别提醒：

1.根据国家、省市优化营商环境相关规定，缩短政府采购项目合同签订时间，按《中华人民共和国政府采购法》实施的采购项目，不得晚于中标通知书发放之日起7个工作日内签订采购合同。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上在收到发票后5个工作日内将资金支付到供应商账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过7个工作日。

2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第七十一条规定：按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3.招标采购单位应根据规定，严格履行验收手续。

4.招标采购单位应根据现行的诚信评价细则对政府采购类项目供应商进行诚信评价，按“谁评价、谁负责”原则，客观公正的实施诚信评价。

### 第三章 合同条款前附表

#### 合同条款前附表

序号	条款内容
1	履约地点为：安徽机电职业技术学院指定。 (注：由采购人指定本项目履约地点)
2	付款应按下列条件进行：供货安装完成验收合格后支付合同价 100%。
3	违约责任：在合同中约定。
4	本合同买方为：安徽机电职业技术学院 交货时间（供货期）：45 个日历天 交货地点：安徽机电职业技术学院指定 代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

备注：采购合同格式见通用部分。

## 第四章 采购需求

### 关于采购需求的说明

1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明，醒目方式为标注“\*”。本章中标注“\*”的参数为实质性参数，供应商必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。对于实质性要求的，应使用“\*”标注；如未使用“\*”标注，即便使用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字表述的，也视为非实质性要求。

3.本章中标注“◆”的技术参数，为采购产品的重要技术参数，由采购人根据项目实际需求酌情添加。对于影响到项目实施质量的参数可以设置为重要技术参数。

4.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、税费等所有费用。

5.本项目招标文件通用部分第三章“投标文件格式”中内容应根据项目需要和评标办法规定填写。

6.中标供应商和采购人应按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

7.本章中标注“▲”的产品为主要标的（包括核心产品）。采购人（代理机构）在编制招标文件时必须将采购的主要标的（包括核心产品）标注“▲”。

8.为落实政府采购关于节能、环保的政策要求，由采购人或代理机构查询中国政府采购网相关链接，并根据查询结果，在采购需求一览表填写列入品目清单情况。

采购产品如有列入品目清单内强制采购类节能产品，必须按品目清单要求采购。供应商须提供中国政府采购网查询截图或经市场监管总局《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中认证机构出具的有效节能产品认证证书，否则按无效投标处理。

9.采购产品如有列入品目清单内优先采购节能或环境标志产品，根据评标办法要求提供相关证明材料，否则在评标时相关评审项不得分。

10.按照财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。采购人或采购代理机构应当依据中小企业划型标准，根据采购项目具体情况，在采购文件中明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。如果一个采购项目涉及多个采购标的的，应当在采购文件中逐一明确所有采购标的对应的中小企业划分标准所属行业。供应商根据采购文件中明确的行业所对应的划分标准，判断是否属于中小企业。现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类。（如下表所

示)

11.采购人(采购代理机构)在编制招标文件时必须将采购标的性质予以明确。

附表：中小企业划分标准：

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业★	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业★	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业★	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业★	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$

	(Y)					
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业★	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

中小企业划分标准的说明：

- 1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
- 2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。
- 3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 采购需求说明

### 1. 招标范围说明：

2025 年安徽机电职业技术学院学生宿舍防排烟设施升级改造项目。招标范围具体内容及如下：

本项目为部分学生宿舍防排烟设施升级改造项目，含学生宿舍 1-5 号楼防排烟设施升级所需消防排烟风机、排烟阀、防火阀、排烟管道、火灾报警联动主机、感烟探测器、报警器、电线电缆等材料采购及安装调试、与楼宇火灾报警系统联动等，达到上述楼宇全部消防防排烟系统正常运行。含施工图提供、材料供应、走廊吊顶及施工部位灯具、监控等设备的拆除、移位、恢复，排烟系统供货安装调试。

采购及安装包括、材料供货、包装运输、安装调试、移交、售后服务全过程服务。

**\*1、投标单位中标后需根据附件一《2025 年安徽机电职业技术学院学生宿舍防排烟设施升级改造项目安装调试方案》进行深化设计，五日内提交施工图纸报学校主管部门审批后方可供货及安装调试；到货需报验合格后方可安装，隐蔽工程安装需填写隐蔽工程验收记录附现场照片等资料，安装调试环节也需影像资料，安装完成后报验需提交统一封装的供货安装交付资料（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。**

**\*2、因货物采购后安装调试涉及到学校现有消防设施的联动和功能性，需要保证其他消防设施的正常运行，投标人需指定安装负责人一人，具有注册消防工程师证书；技术负责人一人，具有三级“建（构）筑物消防员证书”或“消防设施操作员证书”（投标时提供证书复印件，中标后交招标人查验原件）。因为消防设施需正常运转的特殊性，需专业人员在现场工作，供应商须承诺安装负责人和技术负责人能在安装调试现场连续工作不少于 30 个工作日（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。**

**\*3. 投标供应商应充分考虑改造安装中清单工作量，确保清单内涉及上述楼宇防排烟系统符合国家消防规范及关联消防设施能正常运行。项目不做签证变更，投标价为包干不变价。请投标单位自行勘察现场，投标人因自身原因未进行实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提**

出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。投标文件中对本条内容承诺，提供承诺函加盖单位公章，格式自拟。

**\*4、项目完成时间及质保：**中中标签订合同之日起，备货至现场安装调试完成总日期 45 日历天，超过规定工期每一天将按照合同价处以千分之一处罚；质保期为 2 年（投标文件提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

## 附件 1：

### 2025 年安徽机电职业技术学院

#### 学生宿舍防排烟设施升级改造项目安装调试方案

安徽机电职业技术学院花津校区位于弋江区文昌西路 16 号，校区现有教学实训用房及生活辅助用房等各类建筑物 30 栋，其中学生宿舍 1-5 号楼为南北二栋单体建筑，共计单体建筑 10 栋，使用性质均为宿舍。平面布局均为楼宇内走廊，二侧为房间，内走廊二端设有窗户为消防自然排烟。根据相关法律法规和建筑设计规范的要求，需要在建筑中安装一套完善的防排烟系统，以确保火灾发生时及时排除烟雾，保障人员的生命安全。

一、根据建筑设计规范的要求和项目背景，本项目的防排烟系统需要满足以下需求：

1. 实现烟气的迅速排出，保持疏散通道和安全出口的疏散通畅
2. 控制烟雾蔓延范围，防止火灾蔓延和蔓延引起的人员伤亡。
3. 提供烟气探测、报警和联动控制功能。
4. 提供防火分区和防排烟分区的设置。
5. 保障建筑内人员的生命安全。

#### 二、防排烟系统设计方案

##### 1. 设备安装位置和数量

根据建筑的楼层布局和相关规范要求，本项目的防排烟系统需要安装以下设备。

**1.1 1 号宿舍楼分为南北 2 栋 6 层单体建筑，建筑结构相同，其中南楼有吊顶。**

1.1.1. 排烟风机：每栋楼安装排烟风机数量为 1 台，位于单体建筑顶层。

1.1.2. 防火阀：每层楼的排烟井进风口均需安装防火阀，数量为 1 个；楼顶风机进风口前需安装防火阀，数量为 1 个。建筑合计防火阀数量为 7 个

1.1.3. 排烟阀：每层楼排烟风道接近垂直风道位置均需安装排烟阀，数量为 2 个。

1.1.4. 防火分隔：每层楼中间部位，安装双开防火门为防火分

隔，宽度同走廊一致，高度到顶固定安装，材质为甲级免漆防火门，将走廊分为 2 个排烟分区。

1.1.5 排烟风管：每层在强弱电桥架中间水平布置排烟风管，采用 2.0 镀锌钢板制作，分区内设钢制百叶风口 3 个；其中南楼已吊顶，需暗装风管。

每栋楼布置垂直风管通往楼顶新设防排烟风机，位置在中间宿舍内靠走廊位置，采用屋顶切割洞口，砖砌垂直风道，外表抹灰后涂刷乳胶漆。



1.1.6 火灾报警控制联动主机：位于 1 号楼一层的宿管值班室，用于接收和处理火灾报警信号

1.1.7 烟气探测器：每层排烟分区均需安装烟气探测器 2 个，共计 24 个。

1.1.8 报警器及报警按钮：每层排烟分区均需安装报警器及报警按钮 2 套，共计 24 套。

1.1.9 风机控制箱及配电：六楼楼梯间安装风机控制柜一台，从一楼楼宇总配电箱取电，供电电缆在楼梯间明装铺设，外套钢管。

1.1.10 排烟系统联动模块及配线：各楼层防火阀、排烟阀均需安装联动模块，并且铺设相应通讯线缆至一楼宿管室。线路采用明敷方式，外套 KBG 钢管。



1 号宿舍平面图

1.2 2 号宿舍楼分为南北 2 栋 6 层单体建筑，建筑结构相同。

1.2.1. 排烟风机：每栋楼安装排烟风机数量为1台，位于单体建筑顶层。

1.2.2. 防火阀：每层楼的排烟井进风口均需安装防火阀，数量为1个；楼顶风机进风口前需安装防火阀，数量为1个。建筑合计防火阀数量为7个

1.2.3. 排烟阀：每层楼排烟风道接近垂直风道位置均需安装排烟阀，数量为2个。

1.2.4. 防火分隔：每层楼中间部位，安装双开防火门为防火分隔，宽度同走廊一致，高度到顶固定安装，材质为甲级免漆防火门，将走廊分为2个排烟分区。

1.2.5 排烟风管：每层在强弱电桥架中间水平布置排烟风管，采用2.0镀锌钢板制作，分区内设钢制百叶风口3个；每栋楼布置垂直风管通往楼顶新设防排烟风机，位置在中间宿舍内靠走廊位置，采用屋顶切割洞口，砖砌垂直风道，外表抹灰后涂刷乳胶漆。


1.2.6 火灾报警控制联动主机：位于1号楼一层的宿管值班室，用于接收和处理火灾报警信号

1.2.7 烟气探测器：每层排烟分区均需安装烟气探测器2个，共计24个。


1.2.8 报警器及报警按钮：每层排烟分区均需安装报警器及报警按钮2套，共计24套。

1.2.9 风机控制箱及配电：六楼楼梯间安装风机控制柜一台，从一楼楼宇总配电箱取电，供电电缆在楼梯间明装铺设，外套钢管。

1.2.10 排烟系统联动模块及配线：各楼层防火阀、排烟阀均需安装联动模块，并且铺设相应通讯线缆至一楼宿管室。线路采用明敷方式，外套KBG钢管



2栋宿舍1-6层平面图



## 2栋宿舍楼顶

2号宿舍平面图

### 1.3 3号宿舍楼分为南北2栋6层单体建筑，建筑结构相同。

1.3.1. 排烟风机：每栋楼安装排烟风机数量为1台，位于单体建筑顶层。

1.3.2. 防火阀：每层楼的排烟井进风口均需安装防火阀，数量为1个；楼顶风机进风口前需安装防火阀，数量为1个。建筑合计防火阀数量为7个

1.3.3. 排烟阀：每层楼排烟风道接近垂直风道位置均需安装排烟阀，数量为2个。

1.3.4. 防火分隔：每层楼中间部位，安装双开防火门为防火分隔，宽度同走廊一致，高度到顶固定安装，材质为甲级免漆防火门，将走廊分为2个排烟分区。

1.3.5 排烟风管：每层在强弱电桥架中间水平布置排烟风管，采用2.0镀锌钢板制作，分区内设钢制百叶风口3个；每栋楼布置垂直风管通往楼顶新设防排烟风机，位置在中间宿舍内靠走廊位置，采用屋顶切割洞口，砖砌垂直风道，外表抹灰后涂刷乳胶漆。


1.3.6 火灾报警控制联动主机：位于1号楼一层的宿管值班室，用于接收和处理火灾报警信号

1.3.7 烟气探测器：每层排烟分区均需安装烟气探测器2个，共计24个。

1.3.8 报警器及报警按钮：每层排烟分区均需安装报警器及报警按钮2套，共计24套。

1.3.9 风机控制箱及配电：六楼楼梯间安装风机控制柜一台，从一楼楼宇总配电箱取电，供电电缆在楼梯间明装铺设，外套钢管。

1.3.10 排烟系统联动模块及配线：各楼层防火阀、排烟阀均需安装联动模块，并且铺设相应通讯线缆至一楼宿管室。线路采用明敷方式，外套KBG钢管



3号宿舍平面图

1.4 4号宿舍楼分为南北2栋6层单体建筑，建筑结构相同，其中南楼有吊顶。

1.4.1. 排烟风机：每栋楼安装排烟风机数量为1台，位于单体建筑顶层。

1.4.2. 防火阀：每层楼的排烟井进风口均需安装防火阀，数量为

1 个；楼顶风机进风口前需安装防火阀，数量为 1 个。建筑合计防火阀数量为 7 个

1.4.3. 排烟阀：每层楼排烟风道接近垂直风道位置均需安装排烟阀，数量为 2 个。

1.4.4. 防火分隔：每层楼中间部位，安装固定式防火分隔，宽度同走廊一致高度 500mm，固定屋顶安装，将走廊分为 2 个排烟分区。

1.4.5 排烟风管：每层在强弱电桥架中间水平布置排烟风管，采用 2.0 镀锌钢板制作，分区内设钢制百叶风口 3 个；其中南楼已吊顶，需暗装风管。

每栋楼布置垂直风管通往楼顶新设防排烟风机，位置在中间 2 间宿舍内门后靠走廊位置，采用屋顶切割洞口，砖砌垂直风道，外表抹灰后涂刷乳胶漆。


1.4.6 火灾报警控制联动主机：位于 1 号楼一层的宿管值班室，用于接收和处理火灾报警信号

1.4.7 烟气探测器：每层排烟分区均需安装烟气探测器 2 个，共计 24 个。

1.4.8 报警器及报警按钮：每层排烟分区均需安装报警器及报警按钮 2 套，共计 24 套。


1.4.9 风机控制箱及配电：六楼楼梯间安装风机控制柜一台，从一楼楼宇总配电箱取电，供电电缆在楼梯间明装铺设，外套钢管。

1.4.10 排烟系统联动模块及配线：各楼层防火阀、排烟阀均需安装联动模块，并且铺设相应通讯线缆至一楼宿管室。线路采用明敷方式，外套 KBG 钢管。



4栋宿舍1~6层平面图 1:150

注：阳台比楼地面降低40mm



楼顶平面图 1:150

#### 4 号宿舍平面图

##### 1.5 5 号宿舍楼北栋为 5 层单体建筑。

1.5.1. 排烟风机：每栋楼安装排烟风机数量为 1 台，位于单体建筑顶层。

1.5.2. 防火阀：每层楼的排烟井进风口均需安装防火阀，数量为 1 个；楼顶风机进风口前需安装防火阀，数量为 1 个。建筑合计防火阀数量为 6 个

1.5.3. 排烟阀：每层楼排烟风道接近垂直风道位置均需安装排烟阀，数量为 2 个。

1.5.4. 防火分隔：每层楼中间部位，安装双开防火门为防火分隔，宽度同走廊一致，高度到顶固定安装，材质为甲级免漆防火门，将走廊分为 2 个排烟分区。

1.5.5 排烟风管：每层在强弱电桥架中间水平布置排烟风管，采用 2.0 镀锌钢板制作，分区内设钢制百叶风口 3 个；每栋楼布置垂直风管通往楼顶新设防排烟风机，位置在中间宿舍内靠走廊位置，采用屋顶切割洞口，砖砌垂直风道，外表抹灰后涂刷乳胶漆。



1.5.6 火灾报警控制联动主机：位于 1 号楼一层的宿管值班室，用于接收和处理火灾报警信号

1.5.7 烟气探测器：每层排烟分区均需安装烟气探测器 2 个，共计 20 个。

1.5.8 报警器及报警按钮：每层排烟分区均需安装报警器及报警按钮 2 套，共计 20 套。

1.5.9 风机控制箱及配电：六楼楼梯间安装风机控制柜一台，从一楼楼宇总配电箱取电，供电电缆在楼梯间明装铺设，外套钢管。

1.5.10 排烟系统联动模块及配线：各楼层防火阀、排烟阀均需安装联动模块，并且铺设相应通讯线缆至一楼宿管室。线路采用明敷方式，外套 KBG 钢管。



5号宿舍北楼平面图

### 1.6 5号宿舍楼南栋为5层单体建筑。

1.5.1. 排烟风机：每栋楼安装排烟风机数量为1台，位于单体建筑顶层。

1.5.2. 防火阀：每层楼的排烟井进风口均需安装防火阀，数量为1个；楼顶风机进风口前需安装防火阀，数量为1个。建筑合计防火阀数量为6个

1.5.3. 排烟阀：每层楼排烟风道接近垂直风道位置均需安装排烟阀，数量为1个。

1.5.4. 防火分隔：每层楼靠近楼梯部位，已经安装防火门，将走廊分为3个防火排烟分区，需修补防火门上端安装桥架损坏的板，数量为2个。分隔完成后2端分区长度为不足15米，有自然排烟窗；中间

分区为 36 米安装机械排烟。

1.5.5 排烟风管：每层在走廊强弱电桥架中间水平布置排烟风管，采用 2.0 镀锌钢板制作，分区设钢制百叶风口 3 个；每栋楼布置垂直风管通往楼顶新设防排烟风机，位置在每层西侧盥洗室内靠走廊位置，采用屋顶切割洞口，砖砌垂直风道，外表抹灰后涂刷乳胶漆。

1.5.6 火灾报警控制联动主机：位于 1 号楼一层的宿管值班室，用于接收和处理火灾报警信号



1.5.7 烟气探测器：每层排烟分区需安装烟气探测器 2 个，共计 10 个。

1.5.8 报警器及报警按钮：每层排烟分区均需安装报警器及报警按钮 2 套，共计 10 套。

1.5.9 风机控制箱及配电：五楼楼梯间安装风机控制柜一台，从一楼楼宇总配电箱取电，供电电缆在楼梯间明装铺设，外套钢管。

1.5.10 排烟系统联动模块及配线：各楼层防火阀、排烟阀均需安装联动模块，并且铺设相应通讯线缆至一楼宿管室。线路采用明敷方式，外套 KBG 钢管

## 5 号宿舍南楼平面图



采购需求一览表

序号	名称	技术参数和规格型号	数量	单位	是否采购节能产品		是否为优先采购环境标志产品	所属行业（按工信部联企业（2011）300号）	标的性质（货物/服务）	备注
					强制采购	优先采购				
1.	▲消防排烟风机	1、功率 11KW；风机风量 31200m <sup>3</sup> /h, 风压 650Pa *2、符合 CCCF-CPRZ-19:2019 消防类产品认证实施规则，耐高温试验温度为 280° C，在 30min 试验过程中，试件能正常运转、试件无电机短路、无异常现象（提供证书或检测报告）	10	台	否	否	否	工业★	货物	
2.	排风机电箱	符合图纸及消防要求	10	台	否	否	否	工业★	货物	
3.	排烟风机控制柜	符合图纸及消防要求	10	台	否	否	否	工业★	货物	
4.	主排风机电缆	NH-RVV-4×16+1×10 国标	660	m	否	否	否	工业★	货物	
5.	KGB 线管	DN50 国标	660	m	否	否	否	工业★	货物	
6.	宿舍楼消防排烟管道	1. 使用 2mm 镀锌钢板制作 2. 排烟管道展开面积 3. 符合图纸及消防要求	6800	m <sup>2</sup>	否	否	否	工业★	货物	
7.	排烟风口	钢制百叶排烟风口 符合图纸及消防要求	336	个	否	否	否	工业★	货物	
8.	防火阀	1、温感器动作温度：70° C，工作电压：DC24V ◆2、符合 CCCF-CPRZ-19:2019 消防类产品认证实施规则，（提供证书或检测报告） *3、耐火试验进行 90min: 实验过程中试件的最大漏烟量不大于 500m <sup>3</sup> /(m <sup>2</sup> . h)（提供证书或检测报告）	68	个	否	否	否	工业★	货物	
9.	排烟阀	1、工作电压：DC24V ◆2、符合 CCCF-CPRZ-19:2019 消防类产品认证实施	111	个	否	否	否	工业★	货物	

		规则（提供证书或检测报告）								
10.	宿舍楼通风管道改造所有拆除及顶面恢复服务	符合图纸要求 恢复现场吊顶	1512	m2	否	否	否	其他未 列明行 业★	服务	
11.	结构开孔服务	符合管道尺寸要求	128	个	否	否	否	其他未 列明行 业★	服务	
12.	宿舍楼排烟垂直风道砌筑	砖砌，表面砂浆抹平，涂刷乳胶漆2遍	800	m2	否	否	否	其他未 列明行 业★	服务	
13.	风机及管道固定支架制作	10#槽钢和L40角铁制作，外刷红丹防锈及红色面漆	1	项	否	否	否	其他未 列明行 业★	服务	
14.	宿舍楼走廊防火门及隔断	◆1、提供消防产品认证证书。 *2、门扇面板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门框板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，铰链板厚度 $\geq 3\text{mm}$ （提供检验报告） 3、配件：选用防火专用配件，防火锁、防火铰链、闭门器等	53	樘	否	否	否	工业★	货物	
15.	防火封堵	符合图纸及消防要求	1	项	否	否	否	工业★	货物	
16.	联动控制主机	1、每回路 $\geq 250$ 地址点，10.1寸彩色液晶显示屏， 2、2回路，含热敏打印机，最大负载能力可达1296点。	10	台	否	否	否	工业★	货物	
17.	点型感烟探测器	无极性，带地址，电子编码，内置CPU；	222	个	否	否	否	工业★	货物	
18.	报警器及报警按钮	默认为编码型，带地址，可通过编码器设置为非编码型，可声与光同时报警，	120	套	否	否	否	工业★	货物	
19.	KGB线管	DN20 国标	3600	m	否	否	否	工业★	货物	
20.	配线	◆ ZN-RVS-2 $\times$ 1.5 国标（提供产品出厂合格证）	3600	m	否	否	否	工业★	货物	
21.	接线端子箱	符合图纸及消防要求	10	个	否	否	否	工业★	货物	
22.	排烟阀、防火阀及排烟控制电箱消防联动模块	*模块采用电子编码器进行编码，模块内有二对常开、常闭触点；动作电流：总线电流 $\leq 2\text{mA}$ 电源电流 $\leq 12\text{mA}$ ； 模块使用环境：温度： $-20^{\circ}\text{C}$	256	点	否	否	否	工业★	货物	

		~+65℃ 相对湿度≤95%，不结露（提供检测报告）								
23.	宿舍楼过道顶排烟改造所有水电、通信、监控拆除、移位及恢复服务	安装位置原设备移位，恢复	1	项	否	否	否	其他未列明行业★	服务	

### 本项目核心产品一览表

序号	核心产品名称
1	▲消防排烟风机

备注：1.本表序号为采购需求一览表中对应的产品序号；  
2.上表应根据具体项目和评标办法合理填写。

## 第五章 评标办法及评分规则（D1）

### 综合评分法（D1）

#### 1. 资格审查

采购人或代理机构对投标人的资格进行审查，审查投标文件是否响应了招标文件的资格要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的资格不符合要求，资格审查不通过。通过资格审查的合格投标人不足3家时，不得评标。

审查内容		审查标准
资格 审 查	营业执照	未按招标文件要求提供有效的资格信用承诺函又未提供营业执照
	资格条件	不符合招标文件要求
	信用要求	不符合招标文件要求 注： 1. 信用记录查询渠道： （1）被人民法院列入失信被执行人名单的（以 <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 查询为准） （2）被税务机关列入重大税收违法失信主体名单的（以 <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> 查询为准） （3）被财政部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以 <a href="http://www.ccgp.gov.cn/">www.ccgp.gov.cn/</a> 查询为准） （4）被市场监督管理部门列入严重违法失信名单的（以 <a href="http://www.gsxt.gov.cn">www.gsxt.gov.cn</a> 查询为准） 2. 供应商在投标文件中无需提供证明材料，由采购人或者采购代理机构查询供应商的信用记录，信用记录以投标截止时间的记录信息为准。 3. 信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页截图随其他采购资料一同存档备查。 4. 在上述规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
	其他	供应商被行政监督部门作出禁止投标处罚且在有效期内的，或其他违反法律法规和招标文件规定的应该按无效投标处理的情形

#### 2. 评标

##### 2.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。当发现投标人或其投标文件存在下列情况之一时，将判定投标人的投标无效，投标文件符合性审查不通过。

审查内容		审查标准
符合性审	供应商名称	与营业执照、资质证书等不一致

查	法定代表人或授权委托书资格	不符合招标文件要求
	投标文件盖章	未按招标文件要求加盖公章
	投标文件签署	未按招标文件要求进行签字（签章）
	投标文件格式	未按规定格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认
	投标方案及报价	报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价
	投标有效期	不符合招标文件的要求
	交货时间、地点或付款方式	不符合招标文件的要求
	实质性要求	招标文件实质性要求有负偏离或未提供实质性要求证明材料的。
	节能产品	未提供强制采购类产品证明资料的
其他	不符合法律法规和招标文件中规定的其它无效投标的情形	

## 2.2 商务部分

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分，投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

评审内容	分值	评审标准
价格分	31分	<p>本项评审步骤：</p> <p>1.投标报价的修正和调整：</p> <p>1.1 投标报价的修正：</p> <p>投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：</p> <p>①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；</p> <p>②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；</p> <p>③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；</p> <p>④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。</p> <p>1.2 投标报价的调整：按招标文件规定的落实政府采购政策进行价格扣除，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。</p> <p>2.满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格分满分分值。</p>
供应商业绩	4分	<p>供应商具备同类业务（含消防设施供货、维修、安装）供货业绩的，提供业绩合同，每有一份业绩合同加<u>2</u>分，加满为止。（投标文件中须提供业绩合同，扫描件应能辨识买卖双方公章或合同专用章、标的信息；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方盖章的证明扫描件。否则，不得分。投标供应商与其关联公司（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商）之间签订的合同，均不予认可。）</p>

## 2.3 技术部分

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标文件进行评分，投标人各项评审得分四舍五入保留两位小数。

评审内容	分值	评审标准
重要技术参数	6分	根据投标文件与招标文件要求重要参数（标记“◆”的技术参数）的偏离情况进行评分。 各项性能指标均有证明材料且全部满足招标文件要求的得满分；证明材料显示与招标文件要求有非实质性负偏离的或未提供证明材料的，有一项扣1.5分，共4项，共6分。（同一项参数不重复扣分） 证明材料：提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。
其他技术参数	24分	根据投标文件与招标文件要求的其它技术参数（采购需求一览表中未标记“◆”和“*”的技术参数）偏离情况进行评分。 各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分；与招标文件要求有非实质性负偏离的（以投标文件技术规格偏离表载明的为准），有一项扣1分，共24项，共24分。（同一项参数不重复扣分）
产品制造工艺	5分	根据投标产品的生产制造工艺情况，包括生产过程控制、生产工艺、质量管理的情况，制造装备的配备等内容进行评审。 有严格的质量及工艺管理方案的，优于项目需求的，得5分； 有较详细的质量及工艺管理方案，满足项目需求的，得3分； 有质量及工艺管理方案，基本满足项目需求的，得1分； 未提供或存在明显缺陷的不得分。
供货、安装实施方案	5分	供应商根据项目内容提供有针对性的供货实施方案，包括但不限于进度计划、设备到场方案、成品保护措施等。 方案优于本项目采购需求，完整详细，实用性、针对性强，得5分； 方案适合本项目采购需求，完整详细，具有实用性、针对性，得3分； 方案基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，得1分； 方案不可行或者未提供的不得分。
质量控制方案	5分	供应商针对项目需求提供质量控制方案（包括但不限于质量控制目标、标准以及质量控制措施等）。 质量控制方案内容全面详细、针对性强，优于本项目采购需求的，得5分； 质量控制方案内容完整，具有实用性、针对性的，得3分； 质量控制方案内容简单，有待进一步提升和完善的，得1分； 未提供或存在明显缺陷的，不得分。
技术团队人员配备	5分	供应商除采购需求要求的人员之外，另外安排的技术团队人员配备情况。 技术团队人员配备内容全面详细、针对性强，优于本项目采购需求的，得5分； 技术团队人员配备内容完整，具有实用性、针对性的，得3分； 技术团队人员配备内容简单，有待进一步提升和完善的，得1分； 未提供或存在明显缺陷的，不得分。
培训方案	5分	供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包括但不限于培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施等内容。 方案优于本项目采购需求，完整详细，实用性、针对性强，得5分； 方案适合本项目采购需求，完整详细，具有实用性、针对性，得3分； 方案基本适合本项目采购需求，实用性、针对性有待改善，得1分； 未提供或存在明显缺陷的，不得分。

使用成本	5分	<p>供应商根据项目内容提供使用成本方案（包括但不限于备品备件提供、维修费用结算、应急替换等）进行评分。</p> <p>方案内容完整全面详细，针对性强，能有效保障项目使用成本控制的，得5分；</p> <p>方案内容合理，对项目使用成本控制有一定积极作用的，得3分；</p> <p>方案基本能满足采购需求，科学合理程度有待进一步提升和完善的，得1分；</p> <p>未提供或存在明显缺陷的，不得分。</p>
售后服务方案	5分	<p>供应商根据项目内容提供售后服务方案（包括但不限于服务体系、服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话等）进行评分：</p> <p>供应商具备完善的服务保障体系，全面的服务内容、针对性的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障和服务电话的，得5分；</p> <p>供应商具备服务保障体系，服务内容、故障解决方案、专业技术人员保障和服务电话能够满足项目需求的，得3分；</p> <p>供应商具备的服务保障体系简单，服务内容全面性、故障解决方案针对性、专业技术人员业务能力有待进一步提升和完善的，得1分；</p> <p>未提供或存在明显缺陷的，不得分。</p>

### 3. 评审结果

3.1 按所有评标委员会成员评审得分汇总平均计为投标人得分（四舍五入保留两位小数），评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.2 评标委员会按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。排名第一的为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人。供应商综合评审得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

3.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

### 4. 例外情况

4.1 当出现中标候选人并列时，按照供应商须知前附表中载明的方式确定中标

人。

4.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.3 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应供应商的结论。

4.4 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件的内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或代理机构沟通并做书面记录。采购人或代理机构书面确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

## **5.中标结果公告**

中标结果公告除按法律、法规、规章及《政府采购公告和公示信息格式规范》规定公告外，还应当公告无效供应商名称及原因（如有），经评审认可的中标供应商业绩（如有）、中标供应商的评审总得分。

芜湖市政府采购货物项目

# 招标文件

(第二册 通用部分)

采购人：安徽机电职业技术学院

采购代理机构：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

2025年01月22日

# 第一章 供应商须知

## 1.资金来源

1.1 本项目的采购人已安排采购预算资金用于支付本次招标项目合同项下的款项。

## 2.招标文件内容

2.1 招标文件共八章，分两册。各册的内容如下：

第一册（专用部分）

第一章 招标公告

第二章 供应商须知前附表

第三章 合同条款前附表

第四章 采购需求

第五章 评标办法及评分规则

第二册（通用部分）

第一章 供应商须知

第二章 采购合同

第三章 投标文件格式

2.2 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件作出实质性响应，供应商承担可能导致其投标无效的风险。

## 3.对供应商的要求

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

“其他采购活动”指为采购项目提供整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的采购活动。供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务，具体详见《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十八条第二款法律适用的函》（财办库〔2015〕295号）。

3.3 供应商须满足资格要求。

3.4 供应商应遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.5 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

联合体各方之间应当签订联合协议（协议应附在投标文件中），明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投

标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

招标文件未特别说明不接受联合体投标的，视为接受联合体投标。

3.6 供应商必须认真阅读招标文件内容，按招标文件要求编写投标文件。

#### **4.招标文件的澄清和修改**

4.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

#### **5.投标文件的组成**

5.1 供应商应完整地填写招标文件提供的投标文件格式，具体详见招标文件通用部分第三章“投标文件格式”。

5.2 如接受联合体投标，采用联合体投标的供应商应在投标文件中附联合协议。

5.3 招标文件要求供应商提供的或供应商认为需要提供的其它内容。

5.4 涉及投标文件中须加盖单位公章的地方，不接受投标专用章。

#### **6.投标函**

6.1 供应商应完整地填写招标文件中规定的投标函。

#### **7.投标报价**

7.1 供应商应按招标文件要求填报投标分项报价表。

7.2 每种货物只能有一个投标报价，任何有选择的报价将不予接受。

7.3 投标报价不得使用降价函或优惠报价。

7.4 供应商应按固定价格报价，除招标文件另有约定外，各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

7.5 投标货币为人民币。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

7.6 投标报价为完成项目合同全部内容的总价。

#### **8.投标有效期**

8.1 供应商须接受招标文件中投标有效期的相关规定。如不接受，将被视为非实质性响应。

8.2 如需延长投标有效期，按相关法律法规执行。

#### **9.投标文件的编制与提交**

9.1 投标文件应按招标文件的要求与格式编写。

9.2 投标文件因表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.3 供应商编制和提交投标文件所需费用自理。

#### **10.有下列情形之一的，拒收投标文件：**

10.1 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件。

#### **11.偏离**

11.1 本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

## 12.无效投标

12.1 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

12.2 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

12.3 不具备招标文件中规定的资格要求的。

12.4 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的。

12.5 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

12.6 法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

## 13.履约保证金

13.1 履约保证金退付：如收取履约保证金的，按《芜湖市招标采购项目履约保证金管理规定》退付。

13.2 供应商须知前附表要求递交履约保证金的，中标供应商在中标公告后五个工作日内，按照招标文件要求递交履约保证金。

## 14.开标

14.1 开标会议于规定时间、规定地点举行。

14.2 开标会议由代理机构主持。在投标截止时间后，由项目开标主持人宣布开标开始。

14.3 主持人介绍到会人员、宣布开标会议议程、宣布开标纪律。

14.4 投标截止时间前，网上提交投标文件的供应商达到三家或以上时，由主持人进行开标。

14.5 投标截止时间前，网上提交投标文件的供应商不足三家时，主持人应宣布招标不成功。

14.6 主持人宣布开标结束，按规定移交资料。

## 15.评标

15.1 本项目采用的评标办法及评分规则：详见第一册第五章。

15.2 评标原则：

15.2.1 对投标文件的评价，都采用相同的程序和标准。

15.2.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。

15.3 评标程序：

15.3.1 根据招标文件的要求和规定，采购人或代理机构首先对各供应商的投标文件进行资格审查。资格审查是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格，合格投标人不足3家的，不得评标。评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查。符合性审查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对招标文件的实质性要求作出响应。

15.3.2 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的委托人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者补正均为其投标文件的组成部分。

15.3.3 实质上响应的投标应该是与招标文件要求的实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或卖方的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

15.3.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

15.3.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

15.3.6 评标委员会根据确定的评标办法和评分规则进行比较、排序，最后依据排名顺序推荐中标候选供应商。

15.4 评标过程及保密原则：开标之后，直到授予中标供应商合同止，凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

## **16.定标**

16.1 采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

## **17.合同的授予和签订**

17.1 定标后，将以中标通知书形式通知中标供应商，并在安徽省政府采购网上发布中标公告。

17.2 合同价款为中标价。

17.3 采购人按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## **18.质疑与投诉**

18.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式的，可以按采购公告载明的采购人或采购代理机构信息，向其提出。采购人、采购代理机构按有关规定给予答复。

18.2 对同一采购程序环节的质疑应在规定时限内一次性提出。

18.3 质疑供应商对质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复

的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级政府采购监管部门提起投诉。

18.4 质疑与投诉的处理流程详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）。

## **19.验收**

19.1 采购人验收时，应严格依照招标文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。检测、验收费用由合同甲方（采购人）承担。

## **20.合同标的转让与分包**

20.1 中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

20.2 采购人允许分包，中标供应商在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

20.3 采购人不得强行要求中标供应商进行分包或使用指定的分包供应商。

## **21.价款结算办法（见专用部分第三章《合同条款前附表》）**

## **22.附则**

22.1 参加本次招标活动的所有人员不得将对投标文件的审查、澄清、评议以及评标的情况透露给供应商或与招标工作无关的人员。如有发现，造成不良影响的，按有关法律法规的规定追究当事人责任。

22.2 本招标文件由采购人和采购代理机构负责解释。

## 第二章 采购合同

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_

供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

本项目采用公开招标采购方式，经本项目评标委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》之规定及本项目招标文件及附属材料、供应商提交的投标文件及附属材料、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。

### 第一条 合同内容及服务标准

标的名称：\_\_\_\_\_；

标的质量：\_\_\_\_\_；

数量（规模）：\_\_\_\_\_；

履行时间（期限）：\_\_\_\_\_；

地点和方式：\_\_\_\_\_；

包装方式：\_\_\_\_\_；

验收、交付标准和方法：\_\_\_\_\_；

质量保修范围和保修期：\_\_\_\_\_；

### 第二条 合同总价款

1.合同总价：大写\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_含税）。

2.本合同价为固定不变价。

### 第三条 付款条件

本合同以人民币付款。

是否支付预付款：否；是；金额和比例：\_\_\_\_\_；支付时间：\_\_\_\_\_。

具体付款方式：\_\_\_\_\_

满足合同约定支付条件的，甲方在收到发票后5个工作日内将资金支付到乙方账户，合同另有约定的除外，但最长不得超过7个工作日。

#### 第四条 结算账户

乙方账户信息：户名：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_ 账号：\_\_\_\_\_

是否为政府采购贷款业务银行账户：\_\_\_\_\_（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）

#### 第五条 权利和义务

（一）甲方权利和义务

\_\_\_\_\_

（二）乙方权利和义务

\_\_\_\_\_

#### 第六条 违约责任

- 1.甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。
- 2.如果甲方延期支付合同款项，乙方可要求甲方按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。
- 3.因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。
- 4.对因不可抗力或政策变化等原因不能签订合同，造成乙方合法利益受损的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。
- 5.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同履行，将承担以下违约责任：乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金；若乙方部分不能交货而影响该设备整体功能的，甲方有权退货，乙方应赔偿甲方因此造成的全部损失。
- 6.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
- 7.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；乙方逾期达40天或达到误期违约金最高限额时（最高限额为合同价款的4%），甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

8.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和采购目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

9.乙方应对所提供的货物或服务与合同要求不符、或履行合同过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：甲方有权单方面终止本合同并由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用:产品使用过程中,若非甲方原因造成医疗纠纷或导致患者、第三人人身伤害后果的，由乙方承担全部责任。

## 第七条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 第八条 转让与分包

1.乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

## 第九条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

## 第十条 其他

1.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(2)项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向\_\_\_\_\_申请仲裁。②向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

2.下列关于采购人名称 委托 代理机构名称 进行 项目名称、项目编号的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律

效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件（响应文件）；③甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

3.本合同一式\_\_\_份，每份合计\_\_\_页，甲乙双方各执\_\_\_份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：

单位盖章：

代表签字：

日 期：

供应商（乙方）：

单位盖章：

代表签字：

日 期：

### 第三章 投标文件格式

#### 开标一览表

标题	内容
项目名称	
项目编号	
供应商（签章）	
法定代表人或其代理人 （签章）	
投标总价	
供货期	
法定代表人	
授权代理人	

（招标项目名称）

# 投标文件

（封面）

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 一、投标函

### 投标函

致：（采购人全称）

1.在研究了\_\_\_\_\_项目名称及编号（如为分包项目注明包号）\_\_\_\_\_招标文件（含补充文件）后，我方愿意按开标一览表中的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。

2.如果你单位接受我方的投标，我方将保证在开标一览表中载明的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3.我方同意在招标文件规定的投标有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4.在合同书正式签署生效之前，本投标文件连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

5.我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求。

6.我方完全接受招标文件的规定。

供应商：（盖单位公章）

单位地址及邮政编码：

法定代表人（签字或盖章）：

联系电话（传真）：

年 月 日

## 二、资格证明文件

### 资格证明文件

供应商按招标文件要求提供证明材料。

## 芜湖市政府采购供应商资格信用承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人或政府采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

（三）我单位（本人）对上述承诺事项的真实性，合法性及有效性负责。并已知晓如所作信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称（盖单位公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人，负责人，自然人或授权代表（签字或签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供营业执照的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

### 三、落实政府采购政策需提供的证明材料

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup>从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 中小企业声明函说明

①对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，审慎填报本声明函。

②企业名称（盖章）即投标供应商（盖章）。

③货物采购项目中《中小企业声明函》只填写货物标的即可。

④采用联合或合同分包方式的，供应商提供对应的《中小企业声明函》

⑤中标供应商享受中小企业扶持政策的，采购人或采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

⑥《中小企业声明函》中如有填写不真实谋取中标的，则《中小企业声明函》作无效处理，由相关部门依法追究责任。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

#### 四、投标分项报价表

投标分项报价表

序号	名称	规格型号	产品品牌	原产地	制造商名称	执行质量标准	交货期	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1											
2											
3											
...											
投标报价合计（元）											

备注：

- 1.上述单价为综合单价，应包含一切税费。
- 2.供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。
- 3.表格不够可以自行加页。

## 五、技术规格偏离表

### 技术规格偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列技术参数和规格型号，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

序号	货物名称	招标货物技术参数和规格型号	投标货物技术参数和规格型号	偏离情况	差异说明	备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码）
1				正偏离 /负偏离		
2				正偏离 /负偏离		
...						

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件技术参数和规格型号要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 本表填写时，招标货物技术参数和规格型号为招标文件《采购需求一览表》中技术参数和规格型号要求，投标货物技术参数和规格型号应据实填写，注意不得直接复制招标文件的技术参数和规格型号要求。

3. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

## 六、商务条款偏离表

### 商务条款偏离表

经过认真研究本项目招标文件中所列商务条款，我方确认，除下列偏离表所列情况外，我方响应情况全部为“符合”。

序号	名称	招标文件的商务条款	投标文件的商务条款	偏离情况	说明	备注：可以填写相关证明材料在投标文件中的具体位置（页码）
1	交货时间			正偏离/负偏离		
2	交货地点			正偏离/负偏离		
3	付款方式			正偏离/负偏离		
4	...			正偏离/负偏离		
...	...					

备注：

1. 投标人仅需列明存在偏离（包含正偏离和负偏离）的内容，除列明的偏离外，视为全部符合招标文件商务条款要求。“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指优于招标文件要求；“负偏离”指低于招标文件要求。

2. 供应商根据项目实际填写，表中单项，项目招标要求不涉及的可留空或自行调整。

## 七、供应商诚信履约承诺函

### 供应商诚信履约承诺函

致：（采购人）

我单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加（项目名称）的投标，在参加项目的交易活动过程中，郑重承诺如下：

中标（成交）后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务。

本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

## 八、其他证明材料

### 1. 法定代表人授权委托书或法定代表人证明

#### 法定代表人授权委托书<sup>①</sup>

本授权委托书申明，我\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_（姓名）为我方授权委托人，参加\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_（项目名称）的投标活动。授权委托人在本项目的投标、开标、评标、合同洽谈及合同的执行和维修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：\_\_\_\_\_

授权委托人身份证号码：\_\_\_\_\_

授权委托人联系方式：\_\_\_\_\_

性别：\_\_\_\_\_

年龄：\_\_\_\_\_

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_

签发日期： 年 月 日

须提供法定代表人及授权人身份证正反两面扫描件

---

<sup>①</sup> 适用于授权委托人参加投标。

## 法定代表人证明<sup>①</sup>

\_\_\_\_\_（法定代表人姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）法定代表人，职务  
为\_\_\_\_\_（职务名称）。

特此证明。

附：法定代表人身份证号码：\_\_\_\_\_。

供应商：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

年 月 日

须提供法定代表人身份证正反两面扫描件

---

<sup>①</sup> 适用于法定代表人参加投标。

2. 供应商按招标文件《采购需求》及评标办法及评分规则要求提供证明材料，包含实质性参数、重要技术参数证明材料等。