

芜湖市鸠江区区管泵站(藏墩二站裕溪 泵站)委托运行管理项目

采 购 合 同

采购人（甲方）：芜湖市鸠江区水务局

供应商（乙方）：芜湖市江驰工程咨询有限公司

2025年3月

采购合同

芜湖市鸠江区水务局（以下简称：甲方）通过合普项目管理咨询集团有限公司组织的竞争磋商方式采购活动，经磋商小组评审，芜湖市江驰工程咨询有限公司（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，及本项目磋商文件及附属材料、供应商提交的响应文件及附属材料、成交通知书等相关资料的要求，经甲方和乙方协商一致，特订立合同，以便共同遵守。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

1.2.1 服务名称：芜湖市鸠江区区管泵站(藏墩二站裕溪泵站)委托运行管理项目；

1.2.2 项目基本情况：藏墩二站位于鸠江区沈巷镇，单机180KW，总装机900KW，排涝流量为12 m³/s。裕溪泵站位于沈巷镇，单机 90KW，总装机540 KW，总流量为6 m³/s。

1.2.3 服务内容：包括水泵、电机、开关柜、变压器、电力电缆，为泵站运行的机电设备及自动化、监控设施；前池、主副厂房、压力箱涵、穿堤建筑物、检修闸、防洪闸（含启闭设施），以及水工建筑物、进出水口等其他附属设施；托管管理范围内的治安、防溺水、环境卫生等；

1.2.4 服务质量：合格。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 396000.00 元 含税（大写：人民币叁拾玖万陆仟元整）。分项价格：

序号	分项名称	分项价格
1	芜湖市鸠江区区管泵站(藏墩二站裕溪泵站)委托运行管理项目	396000.00
总价		396000.00

1.4 项目负责人和现场负责人

项目负责人：

现场负责人：

1.5 付款方式和结算账户

1.5.1 付款方式：本合同以人民币付款。

是否支付预付款：☒否；☐是：金额和比例：/；支付时间：/。

具体付款方式：根据绩效考核情况每半年拨付一次；

1.5.2 结算账户：

乙方顺

开户行

账号：

是否为政府采购贷款业务银行账户：否（注：填“是”或“否”；

如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）。

1.6 服务期限、地点和方式

1.6.1服务期限：三年，采用 1+1+1 模式，合同一年一签，在合同期内，甲方成立考核小组对乙方每半年进行一次绩效考核，根据考核标准进行现场评分，一次考核不合格的责令限期整改，连续两次不合格的不再续签下一年合同；本次合同服务时间为：2025年03月07日至2026年03月06日。

1.6.2服务地点：鸠江区藏墩二站和裕溪泵站；

1.6.3服务方式：按采购文件要求。

1.7 验收、交付标准和方法

采购人验收时，应严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。检测、验收费用由合同甲方（采购人）承担。

1.8 权利、义务、违约责任

1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2. 如果甲方延期支付合同款项，乙方可要求甲方按照同期中国人民银行LPR支付逾期利息。

3. 因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。

4. 对因不可抗力或政策变化等原因不能签订合同，造成乙方合法利益受损的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。

5. 如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同履行，将承担以下违约责任：甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿

6. 乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

7.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；乙方逾期达15天或达到误期违约金最高限额时（最高限额为合同价的1%），甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

8.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和采购目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

9.乙方应对所提供的货物或服务与合同要求不符、或履行合同过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：甲方有权拒不支付合同价款，并按照合同总价款30%的标准向乙方追究违约责任。

1.9 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

（1）将争议提交/仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向芜湖市鸠江区人民法院起诉。

1.10 合同生效

本合同一式 份，每份合计 页，甲乙双方各执 份，自双方当事人签字盖章之日起生效。



采购人（甲方）：

单位盖章：

代表签字：

日 期：2025年03月06日



供应商（乙方）：

单位盖章：

代表签字：

日 期：2025年03月06日



附件:

一、考核标准

考核评分标准 (总分 100)

类别	项目	考核内容	标准分	赋分原则	得分
一、组织管理	组织管理	项目部管理团队组织健全; 人员配备齐全, 职责分工明确, 岗位职责上墙; 着装统一; 值班纪律良好。	10	①项目部管理团队组织不健全扣2分; ②人员配备不齐全扣2分; ③职责分工不明确扣2分; ④岗位职责未上墙扣2分; ⑤人员着装未统一扣2分; ⑥日常巡查中发现人员缺岗、怠岗、迟到、早退、违规乱纪, 每次扣3分, 本项分数扣完为止。	
	环境管理	厂房和管理用房按要求合理配置, 辅助设施齐备, 管理有序。管理范围内, 庭园整洁、绿化良好、效果好, 环境优美。	5	①管理无序扣2分; ②管理范围内, 庭园整洁差、绿化环境差扣3分;	
二、设备管理	设备完好率	电机、水泵、变压器、开关柜、启闭装置等主要设备的完好情况和年度内能投入正常运行的设备数量。	10	设备完好率 $B1=N/N0$ 。当 $N/N0 \geq 50\%$ 时, 其分值 $B1$ 按 $N/N0 \times 10$ 计算; 当 $N/N0 < 50\%$ 时, 则 $B1=0$, 不得分。 N —设备完好数, $N0$ —设备总数。	

设备维修	有维修人员；有维修机械、设备、维修工具；有设备维修计划，有完成维修任务的详细记录；维修维护工作执行情况。	9	①无维修人员、维修机械、设备或维修工具扣3分； ②无设备维修计划扣3分； ③无完成维修任务的详细记录扣3分。 ④未按要求完成维修、维护、各类检测试验内容的，每发生一次扣5分，本项分数扣完为止。	
设备工作环境	方向标志：开关、阀门有开启方向箭头； 文字标志：主机组、控制保护屏、开关柜等主要设备有编号；颜色标志：设备、母线相序，油、气、水管路等设备油漆颜色符合规定；设备表面无油污、积尘，主机组有罩套；厂房内整洁、卫生、畅通、无杂物堆放，各种操作用具摆放整齐有序，工具柜内整洁，门窗干净明亮无破损，五金铁件无锈蚀。	10	①方向标志，文字标志，颜色标志中每缺一项或不符合规定扣1分，共计3分； ②设备表面有油污、积尘，主机组无罩套每项扣1分，共计2分； ③厂房内不整洁、卫生，杂物乱堆放，各种操作用具摆放无序、工具柜内不整洁，门窗不干净、玻璃有破损，五金铁件锈蚀，每项扣1分，共计5分	
工程保护	厂房、墙体无裂缝，内外墙面整洁，屋面防水好，不渗漏；进出水池无损坏，砌石护坡平整无塌陷，水下泵室工程完好、防洪闸、检修闸启闭灵活，拦污栅坚固耐用，防护栏杆无锈蚀损坏，进出水池无杂草、杂物；	7	①发现厂房、墙体有裂缝未及时上报，墙面不清洁，地面有积水现象扣 1分； ②发现屋面防水差，有渗漏现象未及时上报扣1分； ③发现进出水池损坏严重，砌石护坡不平整有塌陷未及时发现扣1分； ④发现水下泵室工程不完好，防洪闸、检修闸启闭不灵活，拦污栅锈蚀、不坚固未及时上报，防护栏杆锈蚀损坏，启闭机钢丝绳未刷油养护，每条扣2分，本项分数扣完为止； ⑤进出水池有杂草、杂物扣2分；	

	运行制度	交接班制度：制定交接班制度并能严格执行，认真做好交接班记录；运行制度：机组开停机时间，电气运行参数，进出水位等能定时记录，记录准确、清晰、齐全；巡视检查制度：有巡视检查制度和检查记录。	10	①未制定值班及交接班制度扣2分； ②未严格执行24小时值班及交接班制度、未认真做好交接班记录扣2分； ③自动化系统运用不规范扣2分； ④机组开停机时间，电气运行参数，进出水位等未能定时记录扣2分； ⑤无巡视检查制度，巡视检查记录不完善扣2分。	
三、运行管理	防汛管理	防汛责任制落实；汛前准备充分，汛前检查全面；防汛预案培训演练、防汛措施落实；预警、报汛、调度系统完善；加强汛期人员值班，保持通信畅通，密切注意工情、水情，及时上报有关信息，准确及时地执行上级主管部门的指令，发现问题处理并报告。	8	①汛前准备不充分，汛前检查不到位，无防汛排涝应急预案，扣3分； ②防汛组织体系不健全，岗位责任制不落实，预警、报汛、调度系统不完善扣3分； ③防汛预案培训演练、防汛措施落实不到位扣2分； ④汛期工情、水情掌握不明，信息报送不及时，发生一次扣3分，本项分数扣完为止； ⑤未及时执行上级主管部门指令，发现问题不及时上报，发生一次扣4分，本项分数扣完为止。	
	现场观测检测	运行现场挂有电气模拟图、电机、水泵有主要运行参数；进出水池有高程标志和水位尺；开关柜上电流、电压、功率、功率因数表齐全，运行灵敏，指示正确，温度表，压力表、真空表能正常使用；水位及监测仪表定时观测、检查并做好记录；定期进行工程观测并做好记录。	8	①现场没有电气模拟图扣2分； ②电机、水泵没有主要运行参数扣2分； ③监测设备、仪表不齐全或不能正常使用扣2分； ④未定期进行工程观测，观测记录不完善扣2分。	

	排水管理	根据水位情况及时开机排水。能按照排水指令正常进行排水，能充分利用泵站水泵、涵闸等设备合理调度，不影响施工及其他排水需求；排水指令及每次排水时间，水量记录完整，资料保存齐全。运行过程中出现险情，及时处理。	15	①未能根据水位情况及时开机排水、启闭水闸，每次扣3分，本项分数扣完为止； ②未能按照指令正常进行排水、启闭水闸，每次扣3分，本项分数扣完为止； ③未能充分利用泵站水泵、涵闸等设备合理调度，发生内涝影响周边生产、生活及其他排水、抗旱需求的，每次扣5分，本项分数扣完为止； ④运行过程中出现险情，未及时进行处理，每次扣5分，本项分数扣完为止。 ⑤资料保存不齐全，扣3分； ⑥拦污栅、渠道、前池有杂物聚积，影响泵站排水的，每次扣5分，本项分数扣完为止。
	安全管理	有安全生产责任，运行现场有安全操作规程；安全设施和标志齐全，电气设备周围有安全警戒线；易燃、易爆、有毒物品的运输、贮存、使用按有关规定执行。	5	①安全生产责任制不健全扣1分； ②未制定现场安全操作规程扣1分； ③安全设施和标志不齐全扣1分； ④安全用具配备不全，未定期校验扣1分； ⑤易燃、易爆、有毒物品的运输、贮存、使用未按有关规定执行扣1分； ⑥作业人员未按要求配备安全用具、安全措施不到位、违规操作，每发现一次扣2分，本项分数扣完为止。 ⑦未对人员进行安全技术交底、安全上岗培训、安全生产台帐不齐全的，扣5分。
四、其它工作完成情况		积极配合业主开展泵站标准化建设、防溺水等其它泵站管理相关业务	3	未按要求完成相关工作扣3分。
	合计		100	

二、人员配备数量及专业要求

托管服务人员需熟悉机电设备、开关柜、闸门、泵站运行、维护、维修、专业配置合理，满足管护要求。所有人员应常驻项目现场。

序号	岗位		人数	备注
1	项目负责人		1 人	
2	现场负责人		1 人	
3	泵站运行工	高压工	1 人	持有《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别：高压作业人员
		低压工	4 人	持有《中华人民共和国特种作业操作证》作业类别：低压作业人员
		运维人员	3 人	
4	合计		10 人	

