

安徽省图书馆变电所改造

补充协议

合同编号：

项目名称：安徽省图书馆变电所改造

合同名称：安徽省图书馆变电所改造合同补充协议

发 包 人：安徽省图书馆

承 包 人：合肥安明电力安装工程有限公司

签订日期：2025 年 月 日

安徽省图书馆变电所改造合同补充协议

发包人(全称): 安徽省图书馆

承包人(全称): 合肥安明电力安装工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,参照发、承包双方于2024年11月21日签订的《安徽省图书馆变电所改造合同》,双方就增补的工程施工内容及有关事项协商一致,共同达成如下补充协议:

一、施工内容

1. 自配电房10号低压柜新增一路至西南楼管道井的配电,增加YJV22-4*35电缆108米及电缆终端头2套,增加一进六出非标配电箱1台,接地跨接及桥架盖板揭盖;

2. 书城排污泵、西楼电梯排污泵、泵房排污泵,因锈蚀严重进行更换。具体:更换DN65镀锌钢管12米,更换DN80镀锌钢管4米,更换DN100镀锌钢管2米,更换DN80闸阀4个,更换DN100闸阀2个、更换DN80止回阀4个,更换DN100止回阀2个,新增DN80橡胶软接头4个及沟槽法兰4副,新增DN100橡胶软接头2个及沟槽法兰2副,更换排污泵6台,拆除控制箱6台,新装控制箱3台,新增控制线缆RVV5*2.5计60米,新增配管PC25计45米,配套角钢支架45kg,集水坑清空及垃圾清运;

3. 配电房地面约31.68m²铺贴瓷砖,样式参照配电房原有地面瓷砖;

4. 对地下室过道及仓库桥架,两处老化破损的地方进行更换,采用CT-650*200,长度12.6米;所有低压进出线柜的柜顶增加上翻桥架,采用CT-600*400,长度14米;配套支撑架68.46kg;

5. 变压器联络电缆(变压器侧)的终端头,合计4套10kV户内冷缩式电缆终端;

6. 配电房值班室内增加信号箱1台,敷设NH-KVV-4*1.5计120米,核线、调试等;

7. 更换生活泵房控制柜1台,更换变电所照明配电箱1台,更换门卫值班室配电箱1台;

8. 配电房西南角增加EPS柜2台(1组),18号低压柜至EPS柜充电、馈电电缆各1根ZCYJV22-4*16电缆合计60米,电缆终端头3套,电缆中间头1套,钢制桥架100*50计1米,10#槽钢基础4.4米。

二、合同工期

计划开工日期: ____年__月__日。

计划竣工日期: ____年__月__日。

工期总日历天数: ____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价款



签约合同价为：人民币（大写）壹拾玖万元整（¥190000.00元），最终以审计结算金额为准。

五、项目经理

承包人项目经理：吴敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单（工程量清单报价书）或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 年 月 日签订。

十、签订地点

本合同在合肥市签订。

十一、补充协议

本协议未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、协议生效

本协议自双方盖章生效。

十三、协议份数

本协议一式 8 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 4 份。

发包人：_____（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____

（签字）

组织机构代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：合肥安明电力安装工程有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：_____

（签字）

组织机构代码：91340100791861922B

地址：合肥市包河经济开发区繁华大 5055 号 16 幢厂房

101/201/301/401

邮政编码：231600

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0551-63409228

传真：0551-62879280

电子信箱：824947172@qq.com

开户银行：交通银行合肥宿松路支行

账号：341312000018150023466