

十、主要中标标的承诺函

(列出招标文件标明▲货物的信息)

致：安徽省产品质量监督检验研究院（采购人名称）

安徽省招标集团股份有限公司（采购代理名称）

我单位同意中标结果公告中公告以下主要标的信息并承诺：投标文件中所提供的主要标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单价	备注
1	恒温恒湿实验室	空调品牌：佳力图 集成商：思之泉	HAU251:风量 5000m ³ /h, 制冷量 25.8KW, 加湿量 10kg/h, 电加热 24KW;	1 套	240000.00	功能纤维+强力恒温恒湿室
2	恒温恒湿实验室	空调品牌：佳力图 集成商：思之泉	HAU251:风量 5000m ³ /h, 制冷量 25.8KW, 加湿量 10kg/h, 电加热 24KW;	1 套	260000.00	鹅绒恒温恒湿室
3	恒温恒湿实验室	空调品牌：佳力图 集成商：思之泉	HAU251:风量 5000m ³ /h, 制冷量 25.8KW, 加湿量 10kg/h, 电加热 24KW;	1 套	240000.00	纱线、化纤恒温恒湿室
4	恒温恒湿实验室	空调品牌：佳力图 集成商：思之泉	HAU121: 风量 2600m ³ /h, 制冷量 11.9KW, 加湿量 8kg/h, 电加热 12KW。	1 套	220000.00	鞋类恒温恒湿室
5	恒温恒湿实验室	空调品牌：佳力图 集成商：思之泉	ZKH-4000D-Y: 风量 4300m ³ /h, 制冷量 32.6KW, 制热: 12KW, 再生加热: 18KW,	1 套	230000.00	口罩/防静电恒温恒湿室

			加湿量 8kg/h, 新风量 300m³ /h。			
6	微生物实验室	空调品牌：天加 集成商：思之泉	TAC012014FCFHRHS-1.5：风量 1500m³ /h, 冷量 8KW, 制热 16KW, 加湿量 5kg/h, 新风比 25% TAC016017DCVHFHS0240： 风量 3760m³ /h, 四管制, 冷量 67.5KW, 制热 99.5KW, 加湿量 35kg/h, 新风比 100%	1 套	490000.00	微生物实验室

投标人：（单位盖章）南京思之泉自动化科技有限公司
2024 年 12 月 4 日

注：中标人提供的以上承诺情况，将按约定随中标结果公告同时公告。

注：

1. 本项目《主要中标标的承诺函》中品牌、规格型号须填写集成商的相关品牌、规格型号。

