

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZF2026-35-0548

原公告的采购项目名称：安徽第二医学院2026年新桥校区产教融合实训基地项目室外工程

首次公告日期：2026年7月6日

二、更正信息

更正事项：无

更正内容：无

更正日期：2026年7月13日

三、其他补充事宜

问1：清单中对于弱电机房的配置以及弱电智能化所涉及的工程量，图纸中未清楚标明，因为结算时将根据结算审核审定工程量据实扣减，这部分工程量是否存在较大误差？请补齐图纸或给予回复。

10		2	核心机房				163512.59			
11	3	030501012001	交换机	1. 名称：千兆交换机	台	2.000	2758.80	5517.60	560.00	213.74
12				网络保护机制，能够限制						
13	4	030502016001	单模尾纤	1. 名称：单模尾纤	根	14.000	49.36	691.32	84.28	3.64
14	5	030502016002	布放尾纤	1. 名称：单模尾纤	根	8.000	90.18	721.44	48.16	2.08
15	6	030502016003	布放尾纤	1. 名称：单模尾纤	根	8.000	130.98	1047.84	48.16	2.08
16	7	030502016004	网络条线	1. 名称：单模尾纤	根	66.000	20.82	1374.12	397.32	17.16
17	8	080903004001	万兆光模块	1. 名称：万兆光模块	台	2.000	656.42	1312.84	14.00	
18	9	080903004002	千兆光模块	1. 名称：千兆光模块	只	24.000	474.62	11390.88	168.00	
19	10	WB030503001001	智能远传式水表	1. 名称：智能远传式水表	台	3.000	1818.85	5456.55	126.00	
20	11	080903004003	AP设备及数据	1. 名称：AP设备及数据	项	1.000	64000.00	64000.00		
21	12	080903004004	人脸设备及数据	1. 名称：人脸设备及数据	项	1.000	72000.00	72000.00		
22			分部小计					163512.59		

答：这部分工程量以清单为准。

问2：招标清单中对于室外消防电所涉及的工程量，图纸中未清楚标明，因为结算时将根据结算审核审定工程量据实扣减，这部分工程量是否存在较大误差？请补齐图纸或给予回复。

23		3	室外消防电工程				107833.90			
24	13	030411004001	配线	1. 名称：电气配线	m	3820	5.19	19825.80	1871.80	
25	14	030411004002	配线	1. 名称：电气配线	m	2740.000	5.34	14631.60	1342.60	
26	15	030411004003	配线	1. 名称：电气配线	m	550.000	10.88	5984.00	368.50	
27	16	030411004004	配线	1. 名称：电气配线	m	1650.000	5.99	9883.50	1105.50	
28	17	030411004005	光纤	1. 名称：光纤 2. 配线形式：	m	5500.000	5.12	28160.00	12705.00	220.00
29	18	030411004006	配线	1. 名称：电气配线	m	4920.000	3.96	19483.20	2804.40	
30	19	030411004007	配线	1. 名称：电气配线	m	540.000	6.00	3240.00	210.60	
31	20	030408002001	控制电缆	1. 名称：控制电缆	m	270.000	8.90	2403.00	488.70	
32	21	030408002002	控制电缆	1. 名称：控制电缆	m	270.000	15.64	4222.80	488.70	
33			分部小计					107833.90		

答：这部分工程量以清单为准。

问3：本次新增充电桩排管和低压接线开关是否在采购范围内？

答：不在采购范围内。

问4：充电桩电缆和充电桩分支箱是否在采购范围内？到充电桩分支箱的电缆以及门卫室和AP动力分支箱的电缆是否在采购范围内？清单中缺失相应的电缆型号及工程量，请明确。

答：充电桩电缆和充电桩分支箱不在采购范围内；充电桩分支箱的电缆以及门卫室和AP动力分支箱的电缆亦不在采购范围内（B2-1楼西侧门卫室预留进线电缆ZR-YJV22-4*10在本次采购范围内，清单已包含）。

问5：招标清单中第39项污水检查井招标工程量为6座，图纸中只标明5座，实际以哪个为准？污水检查井的规格是多少？

答：工程量为6座，与图纸一致；污水检查井规格为直径0.7米，深度1.5米-1.8米。

2、公告发布媒介：安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）、优质采云采购平台（www.youzhicai.com）、优质采招标采购平台（www.yzczb.com）。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：安徽第二医学院（原安徽医学高等专科学校）

地 址：合肥市蜀山区芙蓉路632号

联系方式：17729975096

2. 采购代理机构信息

名 称：安徽省招标集团股份有限公司

地 址：合肥市包河区紫云路888号

联系方式：0551-66061491

3. 项目联系方式

项目联系人：魏工、李工、任工

电 话：0551-66061491