

安徽大学史河校区新江园学生宿舍配套电增容施工项目更正公告

一、项目基本情况

项目编号：ZF2026-32-0193（任务书编号：FS34000120261633号）

项目名称：安徽大学史河校区新江园学生宿舍配套电增容施工项目

首次公告日期：2026年3月19日

二、更正信息

更正事项：采购公告 采购文件 采购结果

更正内容：无

更正日期：2026年3月24日

三、其他补充事宜

1. 根据采购文件第四章“磋商和评审办法”中详细评审标准的“人员配置”条款，供应商拟派项目技术负责人具有机电工程相关专业高级以上职称的得3分。我单位拟派项目技术负责人持有电力工程专业高级工程师职称（简称“电力高工”），现不确定该职称是否属于采购文件所指的“机电工程相关专业”范畴。

问：特向贵方确认该职称是否符合本项目技术负责人的评分资质要求。

答：供应商拟派项目技术负责人具有电力工程专业高级及以上职称视为满足“机电工程相关专业高级以上职称”的评审要求。

2. 本次补疑文件中涉及了天棚吊顶工程，但未见相应清单项。

问：本工程是否包含天棚吊顶工程？

答：本次采购范围不含吊顶，具体做法详见建施03工程做法表及建施34节点17大样。

3. 问：变电所电能管理系统主机放置的位置？

答：本变电所内不设管理主机，供应商需要在变电所内做好智能变电所电能管理系统的相关硬件、数据通信接口，通过数据通信接口具备数据读取、上传和管理等功能。

4. 问：能否提供配电房的建筑图与结构图？

答：项目为既有建筑改造，土建改造内容见图12、图13。

5. 问：能否提供校园开关站的位置？

答：原开关站为图纸上分配电房。

6. 问：开闭所进线电缆是否经室外排管按下图路径（详见附件）进入原先开闭所？

答：是的。

7. 问：图纸没有总配电房高压柜至已建3#变电缆路径，请提供？

答：电缆长度已经预留充分，施工单位可以现场踏勘。

8. 问：本项目电源点有没有批复，图纸有没有审核？

答：供电公司已审核通过。

9. 此公告视同采购文件的组成部分，与采购文件具有同等法律效力。请供应商及时下载。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：安徽大学

地址：安徽省合肥市经开区九龙路111号

联系方式：徐老师，0551-63861287

2. 采购代理机构信息

名称：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河区紫云路888号安徽省招标集团总部基地

联系方式：0551-66061410、0551-66061411

3. 项目联系方式

项目联系人：汪宪宜、杨跃宇

电话：18130587667、18005608188